



ANEXO II

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA - BASE NAVAL ZARATE

CONTRATACION DIRECTA Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: NECESIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO AL CIRCUITO ELECTRICO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD INCORPORANDO UPS (SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE LOS EVENTUALES CORTES DE ENERGIA ELECTRICA.

Instalar TRECE (13) UPS en las cámaras de seguridad, antenas transmisoras, antenas receptoras y central de monitoreo.

CARACTERISTICAS UPS:

- UPS 1500:
- Potencia W:1200
- Tecnología: Line interactive
- Entrada:170 - 264 V ac.
- Frecuencia: 50/60HZ (autodeteccion)
- Salida: 230 V ac
- Autonomia: 15 min.
- Conectividad: USB (software down load de página oficial) Cold Start Normas: IEC/EN 62040-1, EMC, IEC/EN62040-2, CE, CB report (TUV)
- Dimensiones: 330x180 x 133mm.
- Para la instalación de las UPS utilizar:
- Cajas metálicas estancas de medidas acordadas para contener a las UPS.
- Colocación, fijación y puesta en marcha del sistema de UPS.

ZARATE, de diciembre de 2016

DAVID SANTOS MEDINA
JEFE
COMANDO EN JEFE DE NAVIO