



MULTIPROPOSITO A.R.A. CIUDAD DE ZARATE

CONTRATACIÓN DIRECTA T.S. N° 63/16


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DE MANUAL ORIGINAL LEROY SOMER, MARCA LEROY SOMER 40 KW 60,1 A TIPO 421L 8L, SEGÚN IMAGEN IMPRESA

Provisión de AVR Leroy Somer según imagen N° 2, conexión y prueba de funcionamiento de regulador automático de tensión Leroy Somer R 250.

Puesta en Marcha de Toma a tierra, desconexión del sistema de comando original para el funcionamiento del motor de 380 V, nuevo cableado del sistema de comando Estrella Triángulo, montaje de cablecanal, prensacables faltantes, cambio de cables de alimentación a motor eléctrico con cable trifásico tipo sintenax, provisión de amperímetro, Relay de tiempo, protecciones faltantes, ojos de buey faltantes, verificación y ensayo del correcto funcionamiento de Relay de sobrecarga de motor eléctrico. Prueba de funcionamiento y ensayo de termografía.

IMAGEN N° 1





FLAVIO RODRÍGUEZ MINERVINO
TENIENTE DE CORBETA
JEFE

SERGIO ESTEBAN DONADIO
CAPITÁN DE CORBETA
COMANDANTE

