

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 01/16

- LA RECARGA DE LOS EXTINTORES SERA REALIZADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
- EL OFERENTE BRINDARA PRIORIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS EN RAZON DE QUE LOS EXTINTORES DEBERAN ESTAR EN CONDICIONES DE USO HASTA SU PROXIMA RECARGA.
- LOS TRABAJOS DEBERAN POSEER GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.
- EL TRASLADO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS ESTARAN A CARGO DEL OFERENTE.
- EN CASO DE FALLAS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO EL PRESTATARIO DEBERA CONTAR CON EQUIPO TECNICO PARA BRINDAR SOLUCIONES EN FORMA INMEDIATA.
- LOS REPUESTO QUE DEMANDE LA REPARACION O RECARGA DE LOS EXTINTORES DEBEN SER CERTIFICADOS BAJO NORMAS (IRAM).
- LOS EXTINTORES DEBERAN ESPECIFICAR PARA TIPOS DE FUEGOS PUEDEN SER UTILIZADOS, PROCEDIMIENTOS DE USO Y MANTENIMIENTOS.

PLAZO DE ENTEGA: EL TIEMPO DE TRABAJOS SE ESTIPULARA DE COMUN ACUERDO ENTRE AMBOS Y CONFORME AL TRABAJO A REALIZAR. NO SUPERANDO LOS 30 (TREINTA) DIAS, UNA VEZ OBTENIDOS LOS REPUESTOS PARA SU REALIZACION.

LOS OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR A LAS OFERTAS UN CERTIFICADO DE VISITA, EL CUAL SERA ENTREGADO HASTA LAS 72 HORAS ANTES DE LA APERTURA EN EL SERVICIO LOGISTICO, PREVIA INSPECCION DE LOS ESTINTORES.

A CONTINUACION SE DESCRIBE TIPO, PESO Y CANTIDAD DE MATAFUEGOS A REALIZAR LOS SERVICE Y RECARGAS QUE CORRESPONDA:

DESCRIPCION	PESO / LITROS	CANTIDAD
CARGA Y SERVICE AFFF	10 LTS	04
CARGA Y SERVICE MATAFUEGO CLASE K	6 LTS	02
CARGA Y SERVICE MATAFUEGO CLASE K'	10 LTS	01
CARGA Y SERVICE MATAFUEGO CO2	10 KG	04
PRESURIZACION Y SERVICE DE ABC	1 KG	03
CARGA Y SERVICE DE MAT. CO2.	5 KG.	10
CARGA Y SERVICE DE MAT. CO2	7 KG.	07