



FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA
GRUPO TECNICO 6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *Nº 1*
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS
GRUPO TECNICO 6

TANDIL, *24* DE OCTUBRE DE 2016

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto detallar la especificación técnica del siguiente ítem.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:

DEBE COTIZAR EL REACONDICIONAMIENTO / ACTUALIZACION / AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION DE LAS 5 VIVIENDAS DEL BARRIO (CASAS N° 1 A N° 5), COMPAÑIA DE SOLDADOS Y ESCUADRON ARTILLERIA PERTENECIENTES A LA SEXTA BRIGADA AEREA (TOTAL 7 EQUIPOS).

DE TENER QUE REEMPLAZAR LOS EQUIPOS DEBERA COTIZAR UN SISTEMA DE CALEFACCION CON INSTALACION INCLUIDA.

CARACTERISTICAS:

- a) Quemadores de gas natural para presión de trabajo normal de 180 mm. c. a.
- b) *Cámara de combustión estanca, no teniendo ningún tipo de contacto el sector de fuego de los quemadores con el aire circulante del ambiente.*
- c) Válvula de seguridad de gas con bobina eléctrica de 24 v provista de fábrica.
- d) Encendido electrónico por superficie incandescente, sin llama piloto.
- e) Placa electrónica de comando con diagnostico de falla.
- f) Extracciones forzadas de gases.
- g) Presostato de seguridad conectado a la extracción, para intervención ante cualquier emergencia ó corte de suministro de energía.
- h) Termostatos de sobre temperatura en cámara de combustión y en sector de quemadores.
- i) Equipo aprobado por el Ente Regulador de Gas.
- j) Comando mediante termostato de ambiente, para control de temperatura.

PARA LAS DIMENSIONES DE LAS INSTALACIONES MENCIONADAS, DEBERA SER UN EQUIPO CALEFACCION CENTRAL MARCA GOODMAN, TRANE O SIMILAR MODELO GMP 125/TUD 120 (USA) DE 30.000 Kcal/h Y 2.000 CFM DE CAUDAL DE AIRE (GAS NATURAL), CON TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los equipos de calefacción deberán ser reparados a nuevo y contar con una garantía de al menos 1 año.

El oferente deberá tener en cuenta que los gastos de traslado, en la recepción y entrega de los equipos de calefacción correrán por su cuenta.


4. PLAZO DE ENTREGA

El material deberá ser entregado dentro de los 45 días de recibida la orden de compra.

Cualquier consulta podrá ser realizada en la VI Brigada Aérea, Grupo Técnico 6, Sección Adquisición y presupuesto, (de 08:00 hs. a 13:00 hs). Teléfono 0294-4446240/46 Int. 26253/189.

TANDIL, 24 de octubre de 2016.




Vicecomodoro PEDRO ANDRES HERNANDEZ
Jefe Grupo Técnico 6