



TRAMO	DISTANCIA			CONSUMO (c)	DIAMETRO NECESARIO	DIAMETRO ADOPTADO
	REAL	EQUIVAL	(L) TOTAL			
CAL-PLATOS-A	34,1	20,4	54,5	2,2	25mm	25mm
HORNO - A	31,8	22,18	53,98	1,9	25mm	25mm
A - B			54,5	4,1	32mm	32mm
ISLA-B	29,1	29,17	58,27	8,6	38mm	38mm
B - F			58,27	12,7	51mm	51mm
TBH - C	45,2	20,44	65,64	0,33	13mm	13mm
TBH - C	38,2	21,20	59,4	0,33	13mm	13mm
C - E			65,64	0,66	19mm	19mm
TTANQUE - D	26,6	22,41	49,01	3,0	25mm	25mm
TTANQUE - D	26,1	23,41	49,51	3,0	25mm	25mm
D - E			49,51	6,0	32mm	32mm
E - F			65,64	6,66	38mm	38mm
F - G			65,64	19,36	51mm	51mm
LAVARROP - G	26,4	18,29	44,69	1,3	19mm	25mm
G - REG			65,64	20,66	63mm	63mm

Ømm	computo mts
13mm	17,6
19mm	21,5
25mm	15,2
32mm	4,7
38mm	9,2
51mm	23,2
63mm	4,7

TOTAL = 96,1 MTS

# PROVISION DE GAS

**FUERZA AEREA ARGENTINA**

DIRECCION GENERAL DE MATERIAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS Y PROYECTOS

Emplazamiento: MANTENIMIENTO Y REPARACION | DOC. TEC. N°: [ ]  
COMEDOR CENTRAL Y COCINA - VII BRIGADA AEREA MORENO | OBRA N°: [ ]

Designación de Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACION COMEDOR CENTRAL Y COCINA

Designación de Plano: INSTALACION DE GAS

PROYECTO: División Instalaciones	Fecha: 03/2017	Escala: 1:100	EXP. N°:
DIBUJO: División Instalaciones			Archivo Cod:
REVISO: Dto tecnico O. y P			PLANO Nro: A-03
JEFE DIVISION PROYECTOS	JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS Y PROYECTOS	DIRECTOR	
MY. GABRIELA LANCELLE	COM. JORGE RECALT	COM. HORACIO VALLECILLO	