

## INVITACIÓN A COTIZAR

**SEÑOR:**  
**DOMICILIO:**  
**LOCALIDAD**  
**C.P.:**  
**TEL/FAX:**  
**CUIT:**  
**CATEGORÍA DEL IVA:**

El Palomar, de noviembre de 2016

**Tipo:** LICITACION PRIVADA N° 18/16  
**Expediente** N° 2.961.503 FAA - Ejercicio 2016  
**Clase:** De Etapa Única Nacional.  
**Modalidad:** Sin Modalidad.  
**Objeto:** “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS EDIFICIOS CELPA I – CHAMICAL – PROVINCIA DE LA RIOJA”

### Datos del organismo contratante:

Organismo: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA – Departamento Obtención y Contrataciones (UOC 0040/31)  
Domicilio: Av. Rosales 597 esquina Carosella – El Palomar - Edificio Dirección de Infraestructura  
Teléfono/Fax: (011) 4751-9568 - Conmutador 4513-3870 o 4317-6000 Interno 60236.  
Correo Electrónico uocinfra@gmail.com , obtenycontratdirinfra@faa.mil.ar

### Lugar y horario de consulta y retiro de pliegos:

Organismo: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA – Departamento Obtención y Contrataciones – División Contrataciones - (UOC 0040/31)  
Domicilio: Av. Rosales 597 – El Palomar - Edificio Dirección de Infraestructura  
Teléfono/Fax: (011) 4751-9568 - Conmutador 4513-3870 Interno 60236.  
Correo Electrónico uocinfra@gmail.com , obtenycontratdirinfra@faa.mil.ar

**Horario de consulta:** de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas., hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha del Acto de Apertura.

**Horario de retiro de pliegos del Organismo Contratante:** de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas., hasta 1 (UN) día de antelación al Acto de Apertura.

**Valor del pliego:** Sin cargo.

### Lugar de presentación de ofertas:

Organismo: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA – Departamento Obtención y Contrataciones – (UOC 0040/031).  
Domicilio: Av. Rosales 597 esquina Carrosella – El Palomar - Edificio Dirección de Infraestructura.  
Teléfono/Fax: (011) 4751-9568 – Conmutador 4513-3870 Interno 60236  
Correo Electrónico uocinfra@gmail.com, obtenycontratdirinfra@faa.mil.ar

**Acto de Apertura:** Martes 29 de Noviembre de 2016, a las 11:00 hs.

**Plazo de entrega:** 10 (DIEZ) días hábiles a partir de la notificación de la orden de compra.

**Forma de entrega:** Total.

**Validez de la oferta:** 60 (SESENTA) días corridos.

Estimaré se sirva/n cotizar precio por los renglones enumerados a continuación,

.....  
Vicecomodoro ANTONIO RAFAEL GARCIA  
Jefe Departamento Obtención y Contrataciones

Renglón	Cod. de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.	Importe Unitario	Importe Total
1	04362-0291	CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 50mm <sup>2</sup> - CORRIENTE NOMINAL 120A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 13,2Kv - 3X1X50MM - AISLACIÓN XLPE, CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	850		
2	01803-0056	CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 300 + 1 X 150mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	370		
3	01803-0062	CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 240 + 1 X 120mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	875		
4	01803-0061	CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 185 + 1 X 95mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	250		
5	01803-0026	CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 120 + 1 X 70mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	200		
6	01803-0016	CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 95 + 1 X 50mm - AISLACION ANTIFLAMA - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	265		
7	01803-0025	CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 70 + 1 X 35mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	630		
8	01803-0045	CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 50 + 1 X 25mm <sup>2</sup> - AISLACION PVC - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	400		

9	07453-0005	INTERRUPTORES SECCIONADORES; POLARIDAD TETRAPOLAR - TIPO SLPOIK4P - CORRIENTE 250A	U	8		
10	01806-0108	FUSIBLES NH; TIPO 00 - CORRIENTE 160A – 380V TENSION.	U	32		
11	06568-0183	ARTEFACTO P/ILUMINACION; TIPO ALUMBRADO PUBLICO - MODELO RECTANGULAR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA LED - SELLO DE SEGURIDAD - LED 120W, 15.600LM. TIPO BAEL MODELO AVENUE.	U	90		
12	01803-0006	CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 NUMERO DE HILOS - SECCION 3 X 35 + 1 X 16mm - AISLACION VAINA Y ANTIFLAMA - CABLE DE COBRE, IRAM 2178, IEC 605021	M	2620		
13	00656-0137	GRAMPAS; MATERIAL METAL - CARACTERISTICA EN "L"	U	500		
14	01137-0271	CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 50mm <sup>2</sup> - CORRIENTE ADMISIBLE 215A - AISLACION DESNUDO - CORRIENTE NOMINAL 200A - TENSION NOMINAL 1,1KVA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD	U	1100		
15	02072-0047	DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 30mA - CORRIENTE 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V - 50000 OPERACIONES,	U	25		
16	01701-0003	JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 1,5 M - ½ PULGADA DE DIAMETRO.	U	10		
17	01704-0001	CAJAS INSPECCION PARA JABALINA; MATERIAL HIERRO FUNDIDO - DIMENSION 10 X 10cm	U	10		
18	04359-0004	TOMACABLES P/JABALINA; MATERIAL BRONCE - USO JABALINA - DIAMETRO ½ pulg.	U	10		
19	04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm <sup>2</sup> - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - COLOR MARRON, , IRAM 247-3, IEC 60227, IRAM 62267	U	70		
20	04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm <sup>2</sup> - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - COLOR CELESTE, , IRAM 247-3, IEC 60227, IRAM 62267	U	70		
21	04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm <sup>2</sup> - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - COLOR VERDE, IRAM 247-3, IEC 60227, IRAM 62267	U	70		
22	04362-0261	CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm <sup>2</sup> - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - COLOR BLANCO, IRAM 247-3, IEC 60227, IRAM 62267	U	35		

23	02215-0074	GABINETES METALICOS; DIMENSION 60 X 90 X 26Cm - IP 65 PLACA DE MONTAJE" - CHAPA DE ACERO DE ESPESORES 1.25, IEC 60670:1989+A1, MARCA GABEXEL.	U	10		
24	00657-0142	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR - 50000 OPERACIONES.	U	50		
25	00657-0168	INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR	U	50		
26	6568-0192	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EMBUTIR - MODELO ABIERTO - MATERIAL ACERO - LAMPARA LED 30W, 3900 LM - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD, TIPO LUCCIOLA MODELO HALLEY.	U	385		
27	09785-0009	ART ILUMINACION CUADRADO DE EMPOTRAR DE TECHO DE 22X22CM PARA ILUMINACION LED. MODELO: ALTHER MARCA: LUCCIOLA - LED 60W, 3800LM, DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL DE ALTO RENDIMIENTO.	U	112		
28	06568-0155	ART ILUMINACION CUADRADO DE APLIQUE EN TECHO. MODELO: EVOLUZIONE MARCA: LUCCIOLA, LÁMPARA LED 30W, 3900 LM, LOUVER DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO / DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL DE ALTO RENDIMIENTO.	U	11		
29	06568-0195	ART ILUMINACION RECTANGULAR DE APLIQUE EN TECHO DE 47X30CM MODELO: EVOLUZIONE MARCA: LUCCIOLA, LAMPARA DE LED, LOUVER DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO / DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL DE ALTO RENDIMIENTO.	U	4		
30	06568-0127	ART ILUMINACION PROYECTOR LED PARA EXTERIOR. MODELO: KAPP MARCA: LUCCIOLA, 18 X 1W LED	U	52		
31	02159-0038	REFLECTOR; POTENCIA 24W - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED - ART ILUMINACION DE EXTERIOR DE APLIQUE PARA PARED. MODELO: VENUS MARCA: BAEL, POTENCIA 24W LED	U	66		
32	0656-0195	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO APLIQUE - MODELO SYNERGY - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO - SELLO DE SEGURIDAD - ART DE ILUMINACION EXTERIOR DE APLIQUE PARA CIELORRASO.DIAM: 26CM . MODELO: SYNERGY - MARCA: LUCCIOLA, 2 X 18 W BAJO CONSUMO	U	11		
33	06568-0166	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO SPOT - MATERIAL METAL - LAMPARA BAJO CONSUMO - SELLO DE SEGURIDAD - ART DE ILUMINACION DE PARED TIPO TULIPA, BAJO CONSUMO 2 X 18 W	U	21		

34	06568-0196	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INDUSTRIAL - MODELO PARA COLGAR - SELLO DE SEGURIDAD - TIPO CAMPANA PARA GALPÓN - MODELO COLGANTE - MATERIAL ALUMINIO EXTRUIDO - LAMPARA LED - SELLO DE SEGURIDAD -. MODELO: OSTER - MARCA: LUCCIOLA, LED 3 X 50 W , 12000LM	U	30		
35	06568-0175	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO APLIQUE - MATERIAL CHAPA ZINCADA - LAMPARA 2 FLUORESCENTES X 36W - SELLO DE SEGURIDAD - ART DE ILUMINACION DE TUBO FLUORESCENTE. MODELO: MAREA - MARCA: LUMENAC, TUBOS FLUORESCENTES 2 X 36 W, IP 56	U	49		
			<b>TOTAL</b>			

**Total de la oferta (en letras).....**

**Lugar y Fecha.....**

.....

**Firma Oferente**