

## Pliego de Bases y Condiciones Particulares

### Universidad Nacional de Lanús

Av. 29 de Septiembre 3901-R. de Escalada -  
Pcia. De Buenos Aires  
Telefax: 5533-5600 Internos 5624/5638/5657/5750 -  
Directo: 5533-5698  
e-mail: [compras@unla.edu.ar](mailto:compras@unla.edu.ar)

#### Procedimiento de Selección:

<u>Tipo:</u> Contratación Directa	<u>Nº:</u> 09/2018	<u>Ejercicio:</u> 2018
<u>Causa de Contratación Directa:</u> Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14, 15 y 27 Inciso a) del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.		
<u>Modalidad:</u> Sin Modalidad		

<u>Expediente N°:</u> 144/18
------------------------------

<u>Rubro Comercial:</u> Electricidad y Telefonía / Repuestos
--

<u>Objeto de la Contratación:</u> "Compra de Insumos y Accesorios Eléctricos para Stock"
--

<u>Costo del Pliego:</u> \$ 0,00
----------------------------------

#### Consultas:

<b>Forma/Lugar</b>	<b>Plazo y Horario de recepción de consultas</b>
Las consultas deberán efectuarse únicamente por escrito a la DIRECCIÓN DE COMPRAS sita en Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, Calle Interna Pablo Nogués S/N°, R. de Escalada o vía mail a <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a> .	De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el <b>25 de Enero de 2018 - 14:00 hs.</b>
	<b>Plazo de comunicación de Circulares Aclaratorias:</b> De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el <b>30 de Enero de 2018.</b>

#### Presentación de Ofertas:

<b>Lugar/ Dirección</b>	<b>Plazo y Horario</b>
Sede del Rectorado, Edificio José Hernández, en la Dirección de Compras de la Universidad Nacional de Lanús, sito en la calle interna Pablo Nogués S/N°, R. de Escalada	De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el <b>02 de Febrero de 2018- 14:00 hs. EN SOBRECERRADO.</b>

#### Acto de Apertura:

<b>Lugar/ Dirección</b>	<b>Día y Hora de Apertura</b>
Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, sito en la calle interna Pablo Nogués S/N°, R. de Escalada	El <b>02 de Febrero de 2018, 14:30 hs.</b> (Si el día indicado deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora).

### Cláusulas Particulares

El presente procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01), y su reglamentación contenida en el Anexo del Decreto 1030/16, el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N°63/2016; el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO aprobado por Disposición ONC N°64/2016; Ley N° 25.551 de Compra Argentino; Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Ley N° 22.431 de Protección Integral de los Discapacitados y por las disposiciones contenidas en las cláusulas particulares del presente pliego.

Toda la normativa reseñada precedentemente podrá ser consultada libremente en el siguiente link:

[www.unla.edu.ar/index.php/compras-y-licitaciones-informacion-general](http://www.unla.edu.ar/index.php/compras-y-licitaciones-informacion-general)

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en la Dirección de Compras de este Organismo o en el Sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) acceso directo "Contrataciones Vigentes", Con usuario y contraseña". Podrá también obtenerse a través del Sitio Web oficial de esta Institución (<http://www.unla.edu.ar/index.php/compras-vigentes>).

### **OBSERVACIÓN: Las siguientes Cláusulas Particulares complementan las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante PUByCG) aprobado por Disposición ONC 63/2016**

#### **ARTÍCULO 1º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.** (Complementa a Art. 9 de PUByCG)

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora indicada en la carátula del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

#### **ARTÍCULO 2º.- NOTIFICACIONES.**

Todas las comunicaciones/notificaciones que se emitan en el marco de la presente contratación serán enviadas vía mail a las casillas declaradas por el oferente en su propuesta, o en su ausencia, en la que obre en el registro del SIPRO. Las comunicaciones/notificaciones se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, produciendo todos sus efectos sin necesidad de confirmación (conf. Art. 6 del PUByCG, Art. 2, Inc. d) de Disposición ONC N° 62/16). Por ello, será responsabilidad exclusiva del proponente verificar con la frecuencia adecuada la existencia de notificaciones/comunicaciones emitidas por esta Universidad.

La presente disposición no implica renuncia de la Institución a utilizar cualquiera de los otros medios de notificación previstos en el Art. 7 del Anexo del Decreto 1030/16.

#### **ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.** (Complementa a Art. 13 de PUByCG)

Además de los recaudos exigidos en el PUByCG, las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberá presentar EN ORIGINAL Y COPIA, completo y firmado el formulario correspondiente que se adjunta al presente como **Anexo II- Formulario Único y Oficial de Oferta**.
  - o En el mismo, deberán **especificarse marca y modelo** de cada uno de los productos y/o componentes cotizados, EN FORMA OBLIGATORIA (considerando lo indicado en el Art. 4º del presente pliego). Asimismo, deberán formularse por escrito y debidamente documentada toda aclaración adicional que resulte conducente para la determinación de las características técnicas del artículo/servicio propuesto. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación de los bienes/servicios ofertados.
  - o Para facilitar la confección del "acta de apertura", en caso de presentarse **ofertas alternativas**, el oferente tiene la obligación de hacerlo constar en el Formulario Único y Oficial de Oferta (Anexo II del presente pliego). Cuando por la omisión de indicar la existencia de ofertas alternativas, no se hiciere constar su existencia en el acta de apertura, la oferta alternativa no podrá ser considerada.
  - o **Plazo de Entrega:**
    - Se deberá indicar el menor plazo de entrega posible por cada renglón, contado a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra considerando lo que sobre notificaciones dispone el Art. 2 del presente pliego. Especificar si el plazo indicado corresponde a días corridos o hábiles (en caso de silencio, se entenderá que el plazo se refiere a días hábiles).
    - Se considerará como inmediato al plazo de entrega no mayor a los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra.

- En caso de que no se especifique plazo de entrega, se tendrá que el mismo es de 10 días hábiles a partir de la notificación de la correspondiente orden de compra. Y en caso de resultar adjudicatarios estarán obligados a cumplir con dicho plazo, bajo apercibimiento de aplicar las multas y penalidades correspondientes.
- En caso de corresponder (considerando lo indicado en el Art. 4º del presente pliego) y a efectos de conocer las características técnicas de los productos ofrecidos, deberán **adjuntar las especificaciones técnicas**, material ilustrativo, y todo aquello que contribuya a una mejor evaluación de la propuesta técnica, debiendo estar firmada por el representante o titular de la empresa. La documentación accesoria operará de manera subsidiaria. En caso de contradicción entre los datos que el oferente hubiera volcado en los formularios oficiales y la información complementaria/accesoria, esta última será de ningún valor y efecto en cuanto fuere opuesta o inconsistente con los primeros.
  - Deberán presentar EN ORIGINAL, completos y firmados los formularios que se adjuntan al presente pliego como **Anexos I y III**.
  - Deberán acompañar el Poder, que posea el firmante de la Oferta, acreditando su personería (en caso de corresponder). Para **acreditar debidamente la personería y representación** que invoque el firmante, se deberán acompañar los documentos (Estatuto/Contrato Social con sus modificaciones, actas de asamblea o reunión de socios con designación del directorio/gerentes, actas de directorio/gerencia con distribución de cargos, mandatos, poderes) de los cuales resulten las personas que representen al oferente, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios hasta la selección inclusive.

#### **ARTÍCULO 4º.- COTIZACIÓN.** (Complementa a Art. 16 de PUByCG)

No se aceptarán ofertas por cantidades menores a la solicitada para cada renglón. Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales/trabajos necesarios para la entrega/cumplimiento de los elementos/productos/servicios, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado, no ha de reconocerse, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.

Estas características deberán constar en la propuesta. La Universidad se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.

En ningún caso se podrá explicar las características técnicas escribiendo: "de acuerdo a pliego" o similar.

#### **OBSERVACIONES:**

**- PARA RENGLONES 34, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52:** A efectos de garantizar la compatibilidad con las instalaciones existentes, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

**- PARA EL RESTO DE LOS RENGLONES EN DONDE SE INDICA TIPO Y SE DETALLAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN EL ANEXO I:** En caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la **documentación técnica oficial** necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados en el presente anexo.

**En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.**

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

#### **ARTÍCULO 5º.- MONEDA DE COTIZACIÓN.** (Complementa a Art. 17 de PUByCG)

La cotización deberá ser en Moneda Nacional. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.

## **ARTÍCULO 6º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA**

Conforme las previsiones contenidas en el Art. 54 del Anexo del Decreto 1030/16 y Art. 12 del PUByCG, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

## **ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS.**

Por aplicación de lo previsto en el inc. g) del Art. 50 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62/2016, en el presente procedimiento se prescindirá de la intervención de la Comisión Evaluadora. La verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases del llamado quedará a cargo del área requirente del bien/servicio y de la Dirección de Compras.

A los fines de analizar las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta, la calidad y antecedentes del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad de los productos/servicios ofertados y su relación con el precio ofrecido y el plazo de entrega propuesto. Salvo cuando razones debidamente fundadas aconsejaren una solución distinta, de las ofertas en condiciones técnicas y formales de resultar adjudicadas, se seleccionará a la más conveniente en términos económicos o a aquella que comparativamente reportare un beneficio mayor a los intereses de esta Universidad.

Asimismo, según lo previsto en el Inc. g) del Art. 27 del PUByCG, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas, constituirán elementos de juicio suficiente para recomendar la desestimación de una oferta, los antecedentes de incumplimientos registrados por esta Universidad, y los antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones.

**La Universidad se reserva el derecho de efectuar la adjudicación en forma conjunta, o por grupo de renglones, siempre que ello sea más conveniente a los intereses de la Institución.**

Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de exigir muestras, de los productos/insumos/servicios ofrecidos, si éstas fueran necesarias para evacuar dudas respecto a la calidad de los bienes/servicios ofrecidos. Las mismas deberán ser presentadas dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la solicitud, bajo apercibimiento de desestimar el renglón, en caso de la no presentación de las mismas.

## **ARTÍCULO 8º.- INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).**

**No podrán resultar adjudicados aquellos oferentes que no estuvieran inscriptos en el SIPRO (SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación (Conf. Art. 66, Inc. a) de Decreto N° 1030/16).**

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Dirección de Compras verificará en el Sistema de Información de Proveedores, el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicará que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del período de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa. En caso de no revestir calidad de "inscripto" deberán dirigirse a la página <https://comprar.gob.ar/Inscripcion.aspx>.

## **ARTÍCULO 9º.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.** (Complementa a Art. 43 de PUByCG)

El oferente deberá declarar el plazo de entrega en el Anexo II - Formulario Único y Oficial de Oferta. En caso de no declarar, será de aplicación lo previsto en el Artículo nominado como "REQUISITOS DE LAS OFERTAS".

**La mercadería deberá entregarse en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.  
En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.**

La distribución estará a cargo del adjudicatario, debiendo tomar los recaudos necesarios para que los productos sean entregados de manera adecuada.

La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del producto, **número de renglón** al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). **TODOS LOS REMITOS DEBERÁN CONTAR CON FECHA DE RECEPCIÓN, FIRMA y ACLARACIÓN DEL DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE HAYA RECIBIDO LA MERCADERÍA (Nombre y apellido LEGIBLE).** Sin excepción.

Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.

A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas. Considerando que por expresa disposición del presente pliego, en ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras, el cargo que se imprima sobre los remitos o documentación equivalente valdrá únicamente para acreditar la presentación de la documentación en dicha oficina, no implicando juicio alguno sobre el acto de entrega de bienes o ejecución de servicio que en él se encuentre documentado.

**Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.**

#### **ARTÍCULO 10°.- RECEPCIÓN - FACTURACIÓN.** (Complementa a Art. 46 de PUByCG)

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente según el artículo que antecede. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**

Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta [compras@unla.edu.ar](mailto:compras@unla.edu.ar) sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Las facturas ("B" o "C") deberán ser emitidas a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS, Av. 29 de Septiembre 3901 - (1826) Remedios de Escalada, C.U.I.T. N° 30-68287386-4. Y deberá hacer referencia al N° de expediente y N° de Orden de Compra de que se trata. Se informa que ésta Universidad reviste el carácter de EXENTO frente al I.V.A. e II.BB.

**Las facturas deberán estar confeccionadas en un todo de acuerdo con la normativa vigente aplicable en la materia fiscal y tributaria. Su confección deficiente impedirá la liquidación del pago, el cual quedará suspendido hasta la subsanación del defecto.**

Dado que la UNLa es agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado como del Impuesto a las Ganancias, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones o revistan la condición de agentes de retención de los mencionados tributos, deberán presentar junto con la factura documentación que acredite tal situación, o de lo contrario la UNLa procederá oportunamente a efectuar las retenciones que pudieran corresponder por dichos conceptos. La omisión o cumplimiento deficiente o inoportuno de la carga de acreditar la exención, exclusión o beneficio tributario, impedirá la procedencia de cualquier reclamo tendiente a la devolución de lo retenido.

Asimismo, cuando los productos entregados o servicios ejecutados en el marco de la misma Orden de Compra se integran con componentes/productos sujetos a diversas alícuotas de IVA, el adjudicatario deberá emitir una factura por cada alícuota. En caso de emitir una única factura y aun cuando en ella se informen alícuotas distintas, se procederá a retener los importes de IVA aplicando la alícuota mayor.

#### **ARTÍCULO 11°.- PLAZO DE PAGO.** (Complementa a Art. 47 de PUByCG)

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva. Cuando la recepción definitiva de los productos/servicios entregados/ejecutados, se produjera durante la segunda quincena del mes de Diciembre o posterior, el plazo previsto para el pago podrá diferirse hasta la primer quincena de febrero, conforme el calendario contable administrativo y según lo hiciesen posibles las tareas de cierre del ejercicio contable.

Las facturas se cancelarán con cheque al día, del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la Provincia de Buenos Aires, extendido a nombre del proveedor.

LUGAR DE PAGO: Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, pasillo, Ala Oeste, Área de Tesorería, sita en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 5533-5600 Int. 5634/5640.

HORARIO DE PAGO: Lunes a Viernes, de 11:00 a 17:00 Hs.

#### **ARTÍCULO 12°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES.** (Complementa a Art. 33 de PUByCG)

Considerando la forma, condición y canal de pago dispuesto en el Art. 11 del presente pliego, deviene inaplicable lo previsto en el Art. 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

**ARTÍCULO 13°.- RESPONSABILIDAD DE LOS COCONTRATANTES.**

La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la UNIVESRIDAD NACIONAL DE LANUS y/o terceros cualesquiera sea su naturaleza.

El personal será de responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Universidad.

**ARTÍCULO 14°.- JURISDICCIÓN.**

Todas las cuestiones derivadas del presente procedimiento quedarán sujetas a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose que la sola presentación de la propuesta implica expresa renuncia del oferente/contratante a otro fuero o jurisdicción.

**ANEXOS**

Anexo I - Anexo de Especificaciones Técnicas.

Anexo II - Formulario Único y Oficial de Oferta.

Anexo III - Declaración Jurada de Parentesco y/o Vínculos comerciales

**LOS OFERENTES, EN FORMA OBLIGATORIA, DEBERÁN PRESENTAR LOS 3 - TRES - ANEXOS DEL PRESENTE PLIEGO, DEBIDAMENTE COMPLETOS EN TODOS SUS CAMPOS Y SUSCRITOS POR QUIEN POSEA LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.**

## **ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- **Reglón 1) Lámpara de halogenuros metálicos de 1000 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** T

**Acabado de la lámpara:** Clara

**Posición de funcionamiento:** Paralelo u horizontal

**Corriente de la lámpara:** 9,5 A

**Color:** Blanco frío

**Base/casquillo:** E-40

**Eficiencia energética:** A

**Bulbo exterior:** Tubular transparente

**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

**Tipo:** Osram Powerstar HQI-T 1000W/D

- **Reglón 2) Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** T

**Acabado de la lámpara:** Clara

**Posición de funcionamiento:** Paralelo u horizontal

**Corriente de la lámpara:** 3,6 A

**Color:** Blanco frío

**Base/casquillo:** E-40

**Eficiencia energética:** A

**Bulbo exterior:** Tubular transparente

**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

**Tipo:** Osram Powerstar HQI-T 400W/D

- **Reglón 3) Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** T

**Acabado de la lámpara:** Clara

**Posición de funcionamiento:** Paralelo u horizontal

**Corriente de la lámpara:** 3A

**Color:** Blanco frío

**Base/casquillo:** E-40

**Eficiencia energética:** A

**Bulbo exterior:** Tubular transparente

**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).

**Tipo:** Osram Powerstar HQI-T 250W/D

- **Reglón 4) Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** BD (elipsoidal)

**Acabado de la lámpara:** Opalizada

**Posición de funcionamiento:** H 15 (vertical +/- 15° base arriba)

**Corriente de la lámpara:** 3 A

**Color:** Blanco frío  
**Base/casquillo:** E-40  
**Eficiencia energética:** A  
**Bulbo exterior:** Elipsoidal  
**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).  
**Tipo:** Osram Powerstar HQI-E 250W/D

- **Renglón 5) Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 250 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** E (elipsoidal)  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Corriente de la lámpara:** 2,13 A  
**Color:** Blanco frío  
**Base/casquillo:** E-40  
**Eficiencia energética:** B  
**Bulbo exterior:** Elipsoidal  
**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).  
**Tipo:** Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

- **Renglón 6) Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 125 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** E (elipsoidal)  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Corriente de la lámpara:** 1,15 A  
**Color:** Blanco frío  
**Base/casquillo:** E-27  
**Eficiencia energética:** B  
**Bulbo exterior:** Elipsoidal  
**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).  
**Tipo:** Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

- **Renglón 7) Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal de 70 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Para luminarias cerradas**

**Forma de la lámpara:** TD  
**Acabado de la lámpara:** Clara  
**Posición de funcionamiento:** p45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]  
**Corriente de la lámpara:** 1A  
**Color:** Blanco frío  
**Base/casquillo:** RX7s  
**Eficiencia energética:** A  
**Bulbo exterior:** Tubular transparente  
**Valores de UV:** Según norma IEC 61167 (con filtro UV).  
**Tipo:** Osram Powerstar HQI-TS 70W/NDL

- **Renglón 8) Lámparas Fluorescente compacta lineal de 18 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Lineal recta



**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 18W  
**Color:** 840  
**Flujo luminoso nominal:** 1200 lm.  
**Eficacia lámpara:** 67 lm/W  
**Base/casquillo:** G24q-2  
**Eficiencia energética:** A  
**Bulbo exterior:** Tubo recto doble  
**Vida Media:** 6000 hs.  
**Tipo:** Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior.

- **Renglón 9) Lámparas Fluorescente compacta lineal de 26 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Lineal recta  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 26 W  
**Color:** 840  
**Flujo luminoso nominal:** 1200 lm.  
**Eficacia lámpara:** 67 lm/W  
**Base/casquillo:** G24q-3  
**Eficiencia energética:** A  
**Bulbo exterior:** Tubo recto doble  
**Vida Media:** 9000 hs.  
**Tipo:** Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior.

- **Renglón 10) Lámpara LED 80 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Estándar  
**Acabado de la lámpara:** Satinado  
**Temperatura de color:** 6.500 K  
**Potencia:** 80W  
**Lúmenes:** 7600  
**Base/casquillo:** E40  
**Tensión:** 100-240 v  
**Factor de pot.:** 0.9  
**Sello de seguridad:** Si  
**Vida Media:** 25.000 Hs  
**Tipo:** INTERELEC

- **Renglón 11) Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 36 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Tubular 26 mm.  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 36 W  
**Color:** 840  
**Flujo luminoso nominal:** 3300 lm  
**Eficacia lámpara:** 75 lm/W  
**Base/casquillo:** G-13  
**Eficiencia energética:** A  
**Vida Media:** 20000 hs. Con balasto electrónico.  
**Tipo:** Osram o Philips o calidad superior

- **Renglón 12) Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 36 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Tubular 26 mm.  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 36 W.  
**Color:** 830  
**Flujo luminoso nominal:** 3300 lm  
**Eficacia lámpara:** 92 lm/W  
**Base/casquillo:** G-13  
**Eficiencia energética:** A  
**Vida Media:** 20000 hs. Con balasto electrónico.  
**Tipo:** Osram o Philips o calidad superior

- **Renglón 13) Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 58 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Tubular 26 mm.  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 58 W.  
**Color:** 840  
**Flujo luminoso nominal:** 5200 lm  
**Eficacia lámpara:** 92 lm/W  
**Base/casquillo:** G-13  
**Eficiencia energética:** A  
**Vida Media:** 20000 hs. Con balasto electrónico.  
**Tipo:** Osram o Philips o calidad superior

- **Renglón 14) Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 58 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Forma de la lámpara:** Tubular 26 mm.  
**Acabado de la lámpara:** Opalizada  
**Posición de funcionamiento:** Universal  
**Potencia:** 58 W.  
**Color:** 830  
**Flujo luminoso nominal:** 5200 lm  
**Eficacia lámpara:** 92 lm/W  
**Base/casquillo:** G-13  
**Eficiencia energética:** A  
**Vida Media:** 20000 hs. Con balasto electrónico.  
**Tipo:** Osram o Philips o calidad superior

- **Renglón 15) Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400w, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Potencia:** 400W  
**Tipo:** Para interior  
**Tensión nominal:** 220V  
**Frecuencia nominal:** 50 Hz  
**Resistencia de aislación:** >10 MΩ  
**Normas de ensayo:** IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662  
**Calentamiento Δt:** 75°C  
**Corriente de lámpara:** 3,6 A

**Corriente de línea: 2,12 A**  
**Factor de potencia: 0,90**  
**Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior**

- **Renglón 16) Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 400w, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Potencia: 400W**  
**Tipo: Para intemperie**  
**Tensión nominal: 220V**  
**Frecuencia nominal: 50 Hz**  
**Resistencia de aislación: >10 MΩ**  
**Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923**  
**Calentamiento Δt: 75°C**  
**Corriente de lámpara: 3,6 A**  
**Corriente de línea: 2,12 A**  
**Factor de potencia: 0,90**  
**Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior**

- **Renglón 17) Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250w, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Potencia: 250W**  
**Tipo: Para interior**  
**Tensión nominal: 220V**  
**Frecuencia nominal: 50 Hz**  
**Resistencia de aislación: >10 MΩ**  
**Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662**  
**Calentamiento Δt: 75°C**  
**Corriente de lámpara: 3 A**  
**Corriente de línea: 1,38 A**  
**Factor de potencia: 0,90**  
**Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior**

- **Renglón 18) Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 250w, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Potencia: 250W**  
**Tipo: Para intemperie**  
**Tensión nominal: 220V**  
**Frecuencia nominal: 50 Hz**  
**Resistencia de aislación: >10 MΩ**  
**Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923**  
**Calentamiento Δt: 75°C**  
**Corriente de lámpara: 3 A**  
**Corriente de línea: 1,38 A**  
**Factor de potencia: 0,90**  
**Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior**

- Renglón 19) Arrancadores universal para tubos fluorescentes, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Tensión nominal: 220...240 V**  
**Potencia nominal: 80,0 W**  
**Frecuencia de red: 50...60 Hz**  
**Tipo: Osram o Philips o calidad superior**

- Renglones 20, 21, , 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28) REF 4.1.1 - Cable unipolar, con las siguientes características técnicas como mínimo:

Normas de fabricación: ISO 9001 - ISO 14001

Normas, ensayos y sellos: IRAM NM 247-3 (ex 2183) - NBR NM 247-3 (ex6148) IEC 60227

No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23 - NBR 6812 Cat. BWF - IEEE 383.

Sello IRAM

Sello de seguridad eléctrica

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

Tipo: Prysmian superastic o calidad superior

- Renglón 53) Luminaria circular a led de embutir - 20w, con las siguientes características técnicas como mínimo:

Lúmenes: 1400 lm.

Luz: cálida

Temperatura de luz: 3000 °k

Potencia: 20 W

Tensión: 220/240Vca - 50Hz.


Fuente de alimentación incluida: 220v. / 12v.

Material de la carcasa: aleación de aluminio.

Terminación: Pintura horneada color blanco.

Vida útil: 25.000 hs.

Medidas:



Tipo: TBC- TS-SMD-620BWW-UF

- Renglón 54) PROYECTOR DE LED 90W, con las siguientes características técnicas como mínimo:

Potencia: 90W

Cuerpo: aluminio inyectado

Temperatura de color: 4000K

Eficiencia: 133 lm/w

Flujo: 12000lm

Factor de pot.: 0.9

Angulo de haz: 120°

Tensión: 220-240V

Dimensiones: 300x415x100mm

Tipo: LUMENAC MAX LED

- Renglón 55), Lámparas LED 60W, con las siguientes características técnicas como mínimo:

Forma de la lámpara: Estándar

Acabado de la lámpara: Satinado

Temperatura de color: 6.500 K

Potencia: 60W

Lúmenes: 5700

Base/casquillo: E27

Tensión: 100-240 v

Factor de pot.: 0.9

Sello de seguridad: Si

Vida Media: 25.000 Hs

Tipo: INTERELEC

- Renglón 56) Lámpara LED 13 W, con las siguientes características técnicas como mínimo:

**Forma de la lámpara:** Estándar  
**Acabado de la lámpara:** Satinado  
**Temperatura de color:** 6.500 K  
**Potencia:** 13W  
**Color:** Blanco Frío  
**Flujo luminoso nominal:** 1055 lúmenes  
**Apertura de haz:** 150°  
**Base/casquillo:** E27  
**Tensión:** 220-240 v  
**Vida Media:** 15.000 hora(s)  
**Índice de reproducción de color (CRI):** 80  
**Tipo:** Osram o Philips o calidad Superior.

- **Reglón 57) PROYECTOR DE LED 180W, con las siguientes características técnicas como mínimo:**

**Potencia:** 180W  
**Cuerpo:** aluminio inyectado  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Eficiencia:** 133 lm/w  
**Flujo:** 24000lm  
**Factor de pot.:** 0.9  
**Angulo de haz:** 120°  
**Tensión:** 220-240V  
**Dimensiones:** 445x520x100mm  
**Tipo:** LUMENAC MAX LED

**OBSERVACIONES:**

- **PARA RENGLONES 34, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52:** A efectos de garantizar la compatibilidad con las instalaciones existentes, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

- **PARA EL RESTO DE LOS RENGLONES EN DONDE SE INDICA TIPO Y SE DETALLAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN EL ANEXO I:** En caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la **documentación técnica oficial** necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados en el presente anexo.

**En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.**

.....  
Firma y Aclaración del Oferente

**ANEXO II - FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA**

**Cotizar en esta planilla en letra de imprenta y en pesos con IVA incluido:**

*La cotización debe presentarse únicamente en la presente Planilla de Cotización*

N° RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
1	15	Lámparas de halogenuros metálicos de 1000W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 1000W/D. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
2	40	Lámparas de halogenuros metálicos de 400W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 400W/D. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
3	10	Lámparas de halogenuros metálicos de 250W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 250W/D. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
4	20	Lámparas de halogenuros metálicos de 250 W. Tipo: Osram Powerstar HQI-E 250W/D. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
5	20	Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 250 W. Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior, Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
6	10	Lámparas de 125W HPL-N o HQL, luz día, de De vapor de mercurio de alta presión HPL o HQL , E-27, elipsoidal con capa difusora. Tipo Osram o Philips. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
7	10	Lámparas HQI -TS 70W o MHN-TD 70W, Tipo: Osram o Philips. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
8	20	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 18W 4 Pines.Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
9	20	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 4 Pines.Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
10	20	Lámparas led de 80 W.Tipo: Interelec .Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
11	50	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 36 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
12	50	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 36 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
13	50	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 58 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
14	50	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 58 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			

N° RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
15	20	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
16	20	Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 400w. Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
17	20	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250W.Tipo: Italavia o Wamco. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
18	20	Equipo completo para lámpara de halogenuros metálicos para exterior 250w Tipo:Italavia o Wamco .Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
19	100	Arrancadores universales P/ tubos fluorescentes. Tipo: Philips u Osram. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
20	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2. 100mts. color marrón; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
21	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2.100mts. color rojo; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
22	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2.100mts. color celeste; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
23	1	Rollos de cable unipolar. 1,5 mm2 x 100mts. color negro; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
24	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color celeste; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
25	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color marrón; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
26	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color verde/ amarillo; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
27	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color rojo; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
28	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color negro; Tipo Prysmian. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas			
29	10	Capacitores de 8 mf.400v.Tipo Weg			
30	40	Capacitores de 10 mf.400v.Tipo Weg			

N° RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
31	30	Capacitores de 16 mf.400v.Tipo Weg			
32	30	Capacitores de 20 mf.400v.Tipo Weg			
33	30	Capacitores de 33 mf.400v.Tipo Weg			
34	40	Fotocélulas de 10A. Marca Lumia.			(*) Marca Lumia.
35	20	Porta lámparas cerámicos, rosca E-40 (Goliat) con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 5/8			
36	20	Porta lámparas cerámicos, rosca E-27 (Edison), con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 3/8.			
37	40	Ficha K3 macho, 3 espigas chatas, de 10A. Marca Kalop, cod. KS44213.			(*) Marca Kalop, cod. KS44213.
38	40	Ficha hembra, de 10A. Línea KM. Marca Kalop.			(*) Línea KM. Marca Kalop.
39	300	Precintos de 100 x 2.5 mm. Color negro.			
40	150	Precintos de 100 x 2.5 mm. Color blanco.			
41	300	Precintos de 200 x 5 mm. Color negro			
42	300	Precintos de 250 x 5 mm. Color blanco			
43	300	Precintos de 300 x 5 mm. Color negro			
44	150	Precintos de 400 x 7,5 mm. Color blanco.			
45	150	Precintos de 400 x 7,5 mm. Color negro.			
46	60	Tapa lujo 4 módulos CAMBRE Siglo XXI BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI BLANCO
47	80	Bastidor de policarbonato CAMBRE SIGLO XXI cod.6970			(*) CAMBRE SIGLO XXI cod.6970
48	60	Tapón Ciego CAMBRE Siglo XXI BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI BLANCO
49	60	Módulo 1 punto CAMBRE Siglo XXI 220V CA 10A BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI
50	60	Tapa lujo para 1 módulo tomacorriente CAMBRE Siglo XXI BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI BLANCO



Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
51	60	MODULO Tomacorriente 10 Amp.CAMBRE Siglo XXI BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI BLANCO
52	30	MODULO Tomacorriente 20A CAMBRE Siglo XXI BLANCO			(*) CAMBRE Siglo XXI BLANCO
53	30	Luminaria circular a led de embutir - 20w. Tipo: TBC - TS - SMD-620WW-UF. Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
54	4	Proyectores de led 90W tipo LUMENAC Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
55	20	Lámparas led de 60 W. Tipo: Interelec .Según Anexo I de Especificaciones Técnicas.			
57	40	Lámpara LED 13 W 220 V. Tipo Philips u Osram. Según Especificaciones adjuntas.			
<b>TOTAL GENERAL DE LA OFERTA(IVA INCLUIDO):</b>					

**(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.)**

**OBSERVACIONES:**

- **PARA RENGLONES 34, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52:** A efectos de garantizar la compatibilidad con las instalaciones existentes, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**
- **PARA EL RESTO DE LOS RENGLONES EN DONDE SE INDICA TIPO Y SE DETALLAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN EL ANEXO I:** En caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la **documentación técnica oficial** necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados en el presente anexo.  
**En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.**

Son pesos (IVA INCLUIDO):(Importe en letras)

Plazo de Entrega:(Declarar en Días hábiles)

COTIZA ALTERNATIVAS: **SI/NO** (Tachar lo que NO corresponda) – Conf. Art. 3º PByCP)

Aceptamos la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacemos expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Adjudicatario, constituirá un vínculo contractual entre ambas partes una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y emitida la Orden de Compra. Entendemos que la Universidad no está obligada a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta, en caso de ser requerida en los Documentos de la presente contratación.

<b>Firma Autorizada del Oferente:</b>	
<b>Nombre y Cargo del Firmante:</b>	
<b>Razón Social de la Empresa:</b>	
<b>CUIT N°:</b>	
<b>Dirección, Localidad, Código Postal:</b>	
<b>Teléfono y Fax aptos para notificaciones:</b>	
<b>Correo electrónico apto para notificaciones:</b>	

**ANEXO III- DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y/O VINCULOS COMERCIALES (R.R. N° 140/15)**

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

N° CUIT:.....

EL QUE SUSCRIBE (CON PODER SUFICIENTE PARA ESTE ACTO) DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLAN PRECEDENTEMENTE, SUS SOCIOS DIRECTOS Y/O REPRESENTANTES LEGALES **SI / NO** (**tachar lo que no corresponda**) MANTIENEN RELACIÓN DE PARENTESCO Y/O RELACIONES COMERCIALES CON TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS.

Si declara "SI", Completar:	
FUNCIONARIO	GRADO DE PARENTESCO / RELACIÓN COMERCIAL

FIRMA: .....

ACLARACIÓN DE FIRMA: .....

CARÁCTER EN EL QUE REPRESENTO A LA EMPRESA: .....

DOMICILIO ESPECIAL:.....

TELEFONO DE CONTACTO: .....

CORREO ELECTRONICO APTO PARA NOTIFICACIONES: .....