

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Universidad Nacional de Lanús

Av. 29 de Septiembre 3901-R. de Escalada -
Pcia. De Buenos Aires
Telefax: 5533-5600 Internos 5624/5638/5657/5750 -
Directo: 5533-5698
e-mail: compras@unla.edu.ar

Procedimiento de Selección:

<u>Tipo:</u> Contratación Directa	<u>Nº:</u> 29/2017	<u>Ejercicio:</u> 2017
<u>Causa de Contratación Directa:</u> Compulsa Abreviada por Monto - Art. 25, inc. d), Ap. 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 14, 15 y 27 Inciso a) del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 1030/16.		
<u>Modalidad:</u> Sin Modalidad		

Expediente Nº: 583/17

Rubro Comercial: Electricidad y Telefonía/ Repuestos y Accesorios

Objeto de la Contratación: "Compra de Materiales, Insumos y Repuestos Eléctricos para Stock"

Costo del Pliego: \$ 0,00

Consultas:

Forma/Lugar	Plazo y Horario de recepción de consultas
Las consultas deberán efectuarse únicamente por escrito a la DIRECCIÓN DE COMPRAS sita en Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, R. de Escalada o vía mail a compras@unla.edu.ar .	De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el 02 de Mayo de 2017 - 14:00 hs.
	Plazo de comunicación de Circulares
	Aclaratorias: De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el 05 de Mayo de 2017.

Presentación de Ofertas:

Lugar/ Dirección	Plazo y Horario
Sede del Rectorado, Edificio José Hernández, en la Dirección de Compras de la Universidad Nacional de Lanús, sito en la calle interna Pablo Nogués S/Nº, R. de Escalada	De lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hs. Y Hasta el 10 de Mayo de 2017- 14:00 hs. EN SOBRE CERRADO.

Acto de Apertura:

Lugar/ Dirección	Día y Hora de Apertura
Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, sito en la calle interna Pablo Nogués S/Nº, R. de Escalada	El 10 de Mayo de 2017, 14:30 hs. (Si el día indicado deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora).

Cláusulas Particulares

El presente procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01), y su reglamentación contenida en el Anexo del Decreto 1030/16, el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 63/2016; el Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO aprobado por Disposición ONC N° 64/2016; Ley N° 25.551 de Compra Argentino; Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Ley N° 22.431 de Protección Integral de los Discapacitados y por las disposiciones contenidas en las cláusulas particulares del presente pliego.

Toda la normativa reseñada precedentemente podrá ser consultada libremente en el siguiente link:

www.unla.edu.ar/index.php/compras-y-licitaciones-informacion-general

"El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en la Dirección de Compras de este Organismo o en el Sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar acceso directo "Contrataciones Vigentes", Con usuario y contraseña". Podrá también obtenerse a través del Sitio Web oficial de esta Institución (<http://www.unla.edu.ar/index.php/compras-vigentes>).

OBSERVACIÓN: Las siguientes Cláusulas Particulares complementan las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante PUByCG) aprobado por Disposición ONC 63/2016

ARTÍCULO 1º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. (Complementa a Art. 9 de PUByCG)

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora indicada en la carátula del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICACIONES.

Todas las comunicaciones/notificaciones que se emitan en el marco de la presente contratación serán enviadas vía mail a las casillas declaradas por el oferente en su propuesta, o en su ausencia, en la que obre en el registro del SIPRO. Las comunicaciones/notificaciones se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, produciendo todos sus efectos sin necesidad de confirmación (conf. Art. 6 del PUByCG, Art. 2, Inc. d) de Disposición ONC N° 62/16). Por ello, será responsabilidad exclusiva del proponente verificar con la frecuencia adecuada la existencia de notificaciones/comunicaciones emitidas por esta Universidad.

La presente disposición no implica renuncia de la Institución a utilizar cualquiera de los otros medios de notificación previstos en el Art. 7 del Anexo del Decreto 1030/16.

ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. (Complementa a Art. 13 de PUByCG)

Además de los recaudos exigidos en el PUByCG, las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberá presentar EN ORIGINAL Y COPIA, completo y firmado el formulario correspondiente que se adjunta al presente como **Anexo II- Formulario Único y Oficial de Oferta**.
 - o En el mismo, deberán **especificarse marca y modelo** de cada uno de los productos y/o componentes cotizados, EN FORMA OBLIGATORIA (considerando lo indicado en el Art. 4º del presente pliego). Asimismo, deberán formularse por escrito y debidamente documentada toda aclaración adicional que resulte conducente para la determinación de las características técnicas del artículo/servicio propuesto. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación de los bienes/servicios ofertados.
 - o Para facilitar la confección del "acta de apertura", en caso de presentarse **ofertas alternativas**, el oferente tiene la obligación de hacerlo constar en el Formulario Único y Oficial de Oferta (Anexo II del presente pliego). Cuando por la omisión de indicar la existencia de ofertas alternativas, no se hiciere constar su existencia en el acta de apertura, la oferta alternativa no podrá ser considerada.
 - o **Plazo de Entrega:**
 - Se deberá indicar el menor plazo de entrega posible por cada renglón, contado a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra considerando lo que sobre notificaciones dispone el Art. 2 del presente pliego. Especificar si el plazo indicado corresponde a días corridos o hábiles (en caso de silencio, se entenderá que el plazo se refiere a días hábiles).
 - Se considerará como inmediato al plazo de entrega no mayor a los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al del envío de la correspondiente Orden de Compra.

- En caso de que no se especifique plazo de entrega, se tendrá que el mismo es de 10 días hábiles a partir de la notificación de la correspondiente orden de compra. Y en caso de resultar adjudicatarios estarán obligados a cumplir con dicho plazo, bajo apercibimiento de aplicar las multas y penalidades correspondientes.
- En caso de corresponder (considerando lo indicado en el Art. 4º del presente pliego) y a efectos de conocer las características técnicas de los productos ofrecidos, deberán **adjuntar las especificaciones técnicas**, material ilustrativo, y todo aquello que contribuya a una mejor evaluación de la propuesta técnica, debiendo estar firmada por el representante o titular de la empresa. La documentación accesoria operará de manera subsidiaria. En caso de contradicción entre los datos que el oferente hubiera volcado en los formularios oficiales y la información complementaria/accesoria, esta última será de ningún valor y efecto en cuanto fuere opuesta o inconsistente con los primeros.
- Deberán presentar EN ORIGINAL, completos y firmados los formularios que se adjuntan al presente pliego como **Anexos I y III**.
- Deberán acompañar el Poder, que posea el firmante de la Oferta, acreditando su personería (en caso de corresponder). Para **acreditar debidamente la personería y representación** que invoque el firmante, se deberán acompañar los documentos (Estatuto/Contrato Social con sus modificaciones, actas de asamblea o reunión de socios con designación del directorio/gerentes, actas de directorio/gerencia con distribución de cargos, mandatos, poderes) de los cuales resulten las personas que representen al oferente, con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios hasta la selección inclusive.

ARTÍCULO 4º.- COTIZACIÓN. (Complementa a Art. 16 de PUByCG)

No se aceptarán ofertas por cantidades menores a la solicitada para cada renglón. Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales/trabajos necesarios para la entrega/cumplimiento de los elementos/productos/servicios, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado, no ha de reconocerse, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.

Estas características deberán constar en la propuesta. La Universidad se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.

En ningún caso se podrá explicar las características técnicas escribiendo: "de acuerdo a pliego" o similar.

OBSERVACIONES:

- (*) **PARA RENGLONES 1 al 4:** Debido a que las lámparas de mercurio halogenado no se encuentran acogidas a ninguna norma, existen diferencias esenciales, entre los distintos fabricantes. Este tipo de diferencias radica tanto en valores eléctricos de funcionamiento como en la amplitud del pulso necesaria para el encendido. Y es muy importante aplicar a cada lámpara, teniendo en cuenta sus características, el balasto y el ignitor correspondiente, siendo imposible intercambiar estos componentes entre sí. Por lo tanto en caso de cotizar otra marca que la sugerida en el presente pliego esta debe cumplir estrictamente con los parámetros solicitados en el correspondiente detalle técnico.

- **PARA RENGLONES 52 al 58 y 59 al 89:** Debido a que los productos solicitados en estos renglones son para reemplazo en instalaciones que ya poseen estas marcas/modelos, y a efectos de garantizar la compatibilidad y homogeneidad técnica, física y dimensional, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego.**

- **GENERAL:** Para todos los renglones, en caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la documentación necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados para cada lámpara en el Anexo I – Especificaciones Técnicas.

En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II –Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

ARTÍCULO 5º.- MONEDA DE COTIZACIÓN. (Complementa a Art. 17 de PUByCG)

La cotización deberá ser en Moneda Nacional. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.

ARTÍCULO 6º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Conforme las previsiones contenidas en el Art. 54 del Anexo del Decreto 1030/16 y Art. 12 del PUByCG, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS.

Por aplicación de lo previsto en el inc. g) del Art. 50 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62/2016, en el presente procedimiento se prescindirá de la intervención de la Comisión Evaluadora. La verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases del llamado quedará a cargo del área requirente del bien/servicio y de la Dirección de Compras.

A los fines de analizar las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta, la calidad y antecedentes del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad de los productos/servicios ofertados y su relación con el precio ofrecido. Salvo cuando razones debidamente fundadas aconsejaren una solución distinta, de las ofertas en condiciones técnicas y formales de resultar adjudicadas, se seleccionará a la más conveniente en términos económicos o a aquella que comparativamente reportare un beneficio mayor a los intereses de esta Universidad.

Asimismo, según lo previsto en el Inc. g) del Art. 27 del PUByCG, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas, constituirán elementos de juicio suficiente para recomendar la desestimación de una oferta, los antecedentes de incumplimientos registrados por esta Universidad, y los antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones.

La Universidad se reserva el derecho de efectuar la adjudicación en forma conjunta, o por grupo de renglones, siempre que ello sea más conveniente a los intereses de la Institución.

Asimismo, la Universidad se reserva el derecho de exigir muestras, de los productos/insumos/servicios ofrecidos, si éstas fueran necesarias para evacuar dudas respecto a la calidad de los bienes/servicios ofrecidos. Las mismas deberán ser presentadas dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la solicitud, bajo apercibimiento de desestimar el renglón, en caso de la no presentación de las mismas.

ARTÍCULO 8º.- INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

No podrán resultar adjudicados aquellos oferentes que no estuvieran inscriptos en el SIPRO (SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación (Conf. Art. 66, Inc. a) de Decreto N° 1030/16).

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Dirección de Compras verificará en el Sistema de Información de Proveedores, el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicará que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del período de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa. En caso de no revestir calidad de "inscripto" deberán dirigirse a la página www.argentinacompra.gov.ar y acceder al link "Cómo ser proveedor del Estado".

ARTÍCULO 9º.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. (Complementa a Art. 43 de PUByCG)

El oferente deberá declarar el plazo de entrega en el Anexo II – Formulario Único y Oficial de Oferta. En caso de no declarar, será de aplicación lo previsto en el Artículo nominado como "REQUISITOS DE LAS OFERTAS".

La mercadería deberá entregarse en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedio de Escalada, Edificio Hernández Arregui, Dirección de Mantenimiento.
En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.

La distribución estará a cargo del adjudicatario, debiendo tomar los recaudos necesarios para que los productos sean entregados de manera adecuada.

La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del producto, **número de renglón** al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder). **TODOS LOS REMITOS DEBERÁN CONTAR CON FECHA DE RECEPCIÓN, FIRMA y ACLARACIÓN DEL DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD QUE HAYA RECIBIDO LA MERCADERÍA (Nombre y apellido LEGIBLE).** Sin excepción.

Los remitos (o documentación equivalente), deberán confeccionarse por triplicado, correspondiendo el original para el adjudicatario, el duplicado para el área en la cual se efectuó la entrega, y el triplicado para la Dirección de Compras. Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.

A los efectos de computar los plazos para la recepción definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella que acusare el sello de la Dirección de Compras colocado una vez que el remito, debidamente conformado por el área solicitante, es presentado en sus oficinas. Considerando que por expresa disposición del presente pliego, en ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras, el cargo que se imprima sobre los remitos o documentación equivalente valdrá únicamente para acreditar la presentación de la documentación en dicha oficina, no implicando juicio alguno sobre el acto de entrega de bienes o ejecución de servicio que en él se encuentre documentado.

Fletes, acarreos y descarga por cuenta del adjudicatario.

ARTÍCULO 10º.- RECEPCIÓN - FACTURACIÓN. (Complementa a Art. 46 de PUByCG)

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente según el artículo que antecede. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. **Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere notificado la recepción definitiva.**

Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción o presentadas en la Dirección de Compras, sita en el Edificio José Hernández, Rectorado de la Universidad Nacional de Lanús, Calle interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 11:00 a 17:00 Hs.

Las facturas ("B" o "C") deberán ser emitidas a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS, Av. 29 de Septiembre 3901 - (1826) Remedios de Escalada, C.U.I.T. N° 30-68287386-4. Y deberá hacer referencia al N° de expediente y N° de Orden de Compra de que se trata. Se informa que ésta Universidad reviste el carácter de **EXENTO** frente al I.V.A. e II.BB.

Las facturas deberán estar confeccionadas en un todo de acuerdo con la normativa vigente aplicable en la materia fiscal y tributaria. Su confección deficiente impedirá la liquidación del pago, el cual quedará suspendido hasta la subsanación del defecto.

Dado que la UNLa es agente de retención tanto del Impuesto al Valor Agregado como del Impuesto a las Ganancias, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones o revistan la condición de agentes de retención de los mencionados tributos, deberán presentar junto con la factura documentación que acredite tal situación, o de lo contrario la UNLa procederá oportunamente a efectuar las retenciones que pudieran corresponder por dichos conceptos. La omisión o cumplimiento deficiente o inoportuno de la carga de acreditar la exención, exclusión o beneficio tributario, impedirá la procedencia de cualquier reclamo tendiente a la devolución de lo retenido.

Asimismo, cuando los productos entregados o servicios ejecutados en el marco de la misma Orden de Compra se integran con componentes/productos sujetos a diversas alícuotas de IVA, el adjudicatario deberá emitir una factura por cada alícuota. En caso de emitir una única factura y aun cuando en ella se informen alícuotas distintas, se procederá a retener los importes de IVA aplicando la alícuota mayor.

ARTÍCULO 11º.- PLAZO DE PAGO. (Complementa a Art. 47 de PUByCG)

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el artículo precedente, y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva.

Las facturas se cancelarán con cheque al día, del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la Provincia

de Buenos Aires, extendido a nombre del proveedor.

LUGAR DE PAGO: Universidad Nacional de Lanús, Edificio José Hernández, pasillo, Ala Oeste, Área de Tesorería, sita en Calle Interna Pablo Nogués S/Nº, Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires. Tel. 5533-5600 Int. 5634/5640.

HORARIO DE PAGO: Lunes a Viernes, de 11:00 a 17:00 Hs.

ARTÍCULO 12º.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. (Complementa a Art. 33 de PUByCG)

Considerando la forma, condición y canal de pago dispuesto en el Art. 11 del presente pliego, deviene inaplicable lo previsto en el Art. 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD DE LOS COCONTRATANTES.

La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS y/o terceros cualesquiera sea su naturaleza.

El personal será de responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Universidad.

ARTÍCULO 14º.- JURISDICCIÓN.

Todas las cuestiones derivadas del presente procedimiento quedarán sujetas a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose que la sola presentación de la propuesta implica expresa renuncia del oferente/contratante a otro fuero o jurisdicción.

ANEXOS

Anexo I – Anexo de Especificaciones Técnicas.

Anexo II – Formulario Único y Oficial de Oferta.

Anexo III – Declaración Jurada de Parentesco y/o Vínculos comerciales

LOS OFERENTES, EN FORMA OBLIGATORIA, DEBERÁN PRESENTAR LOS 3 - TRES - ANEXOS DEL PRESENTE PLIEGO, DEBIDAMENTE COMPLETOS <u>EN TODOS SUS CAMPOS Y SUSCRITOS</u> POR QUIEN POSEA LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **(*)Renglón 1: Lámpara de halogenuros metálicos de 1000 W, con las siguientes características:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 9,5 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 1000W/D

- **(*)Renglón 2: Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W, con las siguientes características:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 3,6 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 400W/D

- **(*)Renglón 3: Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W , con las siguientes características:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: T
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: Paralelo u horizontal
Corriente de la lámpara: 3A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-T 250W/D

- **(*)Renglón 4: Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W, con las siguientes características:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: BD (elipsoidal)
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: H 15 (vertical +/- 15° base arriba)
Corriente de la lámpara: 3 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Elipsoidal
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-E 250W/D

- **Renglón 5: Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 250 W, con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas

Forma de la lámpara: E (elipsoidal)
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Corriente de la lámpara: 2,13 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-40
Eficiencia energética: B
Bulbo exterior: Elipsoidal
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

• **Renglón 6: Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 125 W, con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: E (elipsoidal)
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Corriente de la lámpara: 1,15 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: E-27
Eficiencia energética: B
Bulbo exterior: Elipsoidal
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior

• **Renglón 7: Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal de 70 W, con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: TD
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: p45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]
Corriente de la lámpara: 1A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: RX7s
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 70W/NDL

• **Renglón 8: Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal de 150 W, con las siguientes características técnicas:**

Para luminarias cerradas
Forma de la lámpara: TD
Acabado de la lámpara: Clara
Posición de funcionamiento: p45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]
Corriente de la lámpara: 1,8 A
Color: Blanco frío
Base/casquillo: RX7s
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubular transparente
Valores de UV: Según norma IEC 61167 (con filtro UV).
Tipo: Osram Powerstar HQI-TS 150W/NDL

• **Renglón 9: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 18 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 18W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24q-2
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 6000 hs.
Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior

• **Renglón 10: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 26 W 2 Pines, con las siguientes características técnicas:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 26 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24d-3
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 9000 hs.
Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior

• **Renglón 11: Lámparas Fluorescente compacta lineal de 26 W 4 Pines, con las siguientes características técnicas:**

Forma de la lámpara: Lineal recta
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 26 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1200 lm.
Eficacia lámpara: 67 lm/W
Base/casquillo: G24q-3
Eficiencia energética: A
Bulbo exterior: Tubo recto doble
Vida Media: 9000 hs.
Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior.

• **Renglón 12: Tubo Fluorescente T9 Trifósforo 840 22 W, con las siguientes características técnicas:**

Forma de la lámpara: circular 16 mm.
Acabado de la lámpara: Opalizada
Posición de funcionamiento: Universal
Potencia: 22 W
Color: 840
Flujo luminoso nominal: 1350 lm
Eficacia lámpara: 61 lm/W
Base/casquillo: G-10q
Eficiencia energética: B
Vida Media: 9000 hs. Con balasto electrónico.
Tipo: Osram o Philips o calidad superior

• **Renglón 13: Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 65 W, con las siguientes características técnicas:**

Forma de la lámpara: Espiralada
Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Color: Luz día

Base/casquillo: E-27

Balasto: electrónico incorporado con corrector de factor de potencia

Eficiencia energética: B

Bulbo exterior: Tubo espiralado

Vida Media: 6000 hs.

Tipo: Interelec o Sylvania o calidad superior

• **Renglón 14: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 36 W, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 36 W

Color: 840

Flujo luminoso nominal: 3300 lm

Eficacia lámpara: 75 lm/W

Base/casquillo: G-13

Eficiencia energética: A

Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.

Tipo: Osram o Philips o calidad superior.

• **Renglón 15: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 36 W, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 36 W.

Color: 830

Flujo luminoso nominal: 3300 lm

Eficacia lámpara: 92 lm/W

Base/casquillo: G-13

Eficiencia energética: A

Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.

Tipo: Osram o Philips o calidad superior.

• **Renglón 16: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 840 58 W, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 58 W.

Color: 840

Flujo luminoso nominal: 5200 lm

Eficacia lámpara: 92 lm/W

Base/casquillo: G-13

Eficiencia energética: A

Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.

Tipo: Osram o Philips o calidad superior.

• **Renglón 17: Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 830 58 W, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Tubular 26 mm.

Acabado de la lámpara: Opalizada

Posición de funcionamiento: Universal

Potencia: 58 W.

Color: 830

Flujo luminoso nominal: 5200 lm

Eficacia lámpara: 92 lm/W

Base/casquillo: G-13

Eficiencia energética: A

Vida Media: 20000 hs. Con balasto electrónico.

Tipo: Osram o Philips o calidad superior.

• **Reglón 18: Lámparas dicróica de LED 7 W, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Cónica

Potencia: 7w

Factor de Potencia: 0,7

Intensidad Luminosa: 1200 cd (candela)

Temperatura de Color: 2700 K

Flujo luminoso nominal: 350 lm.

Angulo: 36°

Base/casquillo: GU 10

Tensión: 220-240 v

Dimerizable: Si

Vida Media: 25000 hs.

Tipo: Osram led superestar DIM - PAR 16 50 DIM SAP. 7010034

• **Reglón 19: Lámparas AR 111 11 W 220 V, con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Cónica

Potencia: 11 w

Temperatura de Color: 3000 K

Flujo luminoso nominal: 715 lm

Intensidad luminosa: 2500 cd (candela)

Angulo: 24°

Base/casquillo: GU 10

Tensión: 220-240 v

Dimerizable: Si

Vida Media: 5 años

Tipo: Osram led superestar DIM - AR 111 Cod. 7011416.

• **Reglón 20: Lámpara LED 13 W , con las siguientes características:**

Forma de la lámpara: Estándar

Acabado de la lámpara: Satinado

Temperatura de color: 6.500 K

Potencia: 13W

Color: Blanco Frío

Flujo luminoso nominal: 1055 lúmenes

Apertura de haz: 150°

Base/casquillo: E27

Tensión: 220-240 v

Vida Media: 15.000 hora(s)

Índice de reproducción de color (CRI): 80

Tipo: Osram o Philips o calidad Superior.

• **Reglón 21, Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400w, con las siguientes características:**

Potencia: 400W

Tipo: Para interior

Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Resistencia de aislación: >10 MΩ

Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662

Calentamiento Δt: 75°C

Corriente de lámpara: 3,6 A

Corriente de línea: 2,12 A

Factor de potencia: 0,90

Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior

• **Renglón 22: Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250w, con las siguientes características:**

Potencia: 250W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662
Calentamiento Δt: 75°C
Corriente de lámpara: 3 A
Corriente de línea: 1,38 A
Factor de potencia: 0,90
Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior.

• **Renglón 23: Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 150w, con las siguientes características:**

Potencia: 150W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662
Calentamiento Δt: 75°C
Corriente de lámpara: 1,8 A
Corriente de línea: 0,34 A
Factor de potencia: 0,90
Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior.

• **Renglón 24: Balastos lámpara de vapor de mercurio 125w, con las siguientes características:**

Potencia: 125W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IRAM 2312 - IEC 922/923
Calentamiento Δt: 70°C
Corriente de lámpara: 1,15 A
Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior.

• **Renglón 25: Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 70w, con las siguientes características:**

Potencia: 70W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 61347-2-9 / 60923 / 60662
Calentamiento Δt: 75°C
Corriente de lámpara: 0,98 A
Corriente de línea: 0,42 A
Factor de potencia: 0,90
Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior.

• **Renglón 26: Balastos lámpara fluorescente compacta 18/20-26w TC/D, con las siguientes características:**

Potencia: 18/20-26w
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V

Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IRAM 60921, IEC 61347-2-8
Calentamiento Δt: 65°C
Corriente de línea sin capacitor: 0,370 – 0,325 A
Tipo: ITALAVIA o calidad superior.

• **Renglón 27: Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes 15-18-30-36w, con las siguientes características:**

Potencia: 15-18-30-36W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 60929/ IEC 61347-2-3
Temperatura ambiente: De -25 a +55°C
Tc Máximo: 75°C
Corriente de línea: 0,31 A
Tipo: ITALAVIA O WAMCO o calidad superior.

• **Renglón 28: Balastos lámpara fluorescente compacta 40w, con las siguientes características:**

Potencia: 40W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IRAM 60921, IEC 61347-2-8
Calentamiento Δt: 65°C
Corriente de línea sin capacitor: 0,52 A
Tipo: ITALAVIA o calidad superior.

• **Renglón 29: Balastos electrónicos rectangulares para 1 o 2 lámparas fluorescentes 58w, con las siguientes características:**

Potencia: 58W
Tipo: Para interior
Tensión nominal: 220V
Frecuencia nominal: 50/60 Hz
Resistencia de aislación: >10 MΩ
Normas de ensayo: IEC 613347-1 / IEC 61347-2-3
Temperatura ambiente: De -25 a +55°C
Tc Máximo: 75°C
Corriente de línea: 0,48 A
Dimensiones: largo 147mm, ancho 75mm, alto 31,5mm
Tipo: ITALAVIA o calidad superior.

• **Renglón 30: Arrancadores universal para tubos fluorescentes, con las siguientes características:**

Tensión nominal: 220...240 V
Potencia nominal: 80,0 W
Frecuencia de red: 50...60 Hz
Tipo: Osram o Philips o calidad superior.

• **Renglones 31 al 37: Cable unipolar, con las siguientes características:**

Normas de fabricación: ISO 9001 - ISO 14001
Normas, ensayos y sellos: IRAM NM 247-3 (ex 2183) - NBR NM 247-3 (ex6148) IEC 60227
No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.
No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23 - NBR 6812 Cat. BWF - IEEE 383.
Sello IRAM
Sello de seguridad eléctrica

Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228.

Tipo: Prysmian superastic o calidad superior.

• **Renglón 90: Luminaria circular a led de embutir - 20w, con las siguientes características:**

Lúmenes: 1400 lm.

Luz: cálida

Temperatura de luz: 3000 °k

Potencia: 20 W

Tensión: 220/240Vca - 50Hz.


Fuente de alimentación incluida: 220v. / 12v.

Material de la carcasa: aleación de aluminio.

Terminación: Pintura horneada color blanco.

Vida útil: 25.000 hs.

Medidas:



Tipo: TBC- TS-SMD-620BWW-UF

OBSERVACIONES:

- (*) **PARA RENGLONES 1 al 4:** Debido a que las lámparas de mercurio halogenado no se encuentran acogidas a ninguna norma, existen diferencias esenciales, entre los distintos fabricantes. Este tipo de diferencias radica tanto en valores eléctricos de funcionamiento como en la amplitud del pulso necesaria para el encendido. Y es muy importante aplicar a cada lámpara, teniendo en cuenta sus características, el balasto y el ignitor correspondiente, siendo imposible intercambiar estos componentes entre sí. Por lo tanto en caso de cotizar otra marca que la sugerida en el presente pliego esta debe cumplir estrictamente con los parámetros solicitados en el correspondiente detalle técnico.

- **GENERAL:** Para todos los renglones, en caso de cotizar productos de marca/modelo distintos al indicado, el oferente deberá acompañar la documentación necesaria de la que surjan sus características para poder efectuar la comparativa técnica. La omisión de declarar la marca/modelo ofrecido, de presentar la documentación técnica correspondiente o la ausencia de datos esenciales en ella que impida su comparación con las exigencias establecidas en el presente pliego, provocará la desestimación del renglón. Se considerará incompleta la información técnica en la que no se declaren todos los parámetros indicados para cada lámpara en el Anexo I - Especificaciones Técnicas.

En caso de cotizar la marca y modelo indicados en el presente pliego, y siempre que estos sean declarados de forma precisa y completa en el Anexo II -Formulario Único y Oficial de Oferta, el oferente quedará liberado de acompañar la documentación técnica mencionada.

.....
Firma y Aclaración del Oferente

ANEXO II – FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA

Cotizar en esta planilla en letra de imprenta y en pesos con IVA incluido:

La cotización debe presentarse únicamente en la presente Planilla de Cotización

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
1	15	Lámparas de halogenuros metálicos de 1000W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 1000W/D. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
2	15	Lámparas de halogenuros metálicos de 400W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 400W/D. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
3	30	Lámparas de halogenuros metálicos de 250W.Tipo: Osram Powerstar HQI-T 250W/D. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
4	20	Lámparas de halogenuros metálicos de 250 W.Tipo: Osram Powerstar HQI-E 250W/D. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
5	20	Lámparas de vapor de mercurio a alta presión de 250 W. Tipo: Osram HQL o Philips HPL o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
6	70	Lámparas de 125W HPL-N o HQL, luz día, de De vapor de mercurio de alta presión HPL o HQL , E-27, elipsoidal con capa difusora. Marca Osram o Philips. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas			
7	30	Lámparas HQI -TS 70W o MHN-TD 70W, Marca Osram o Philips.. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
8	50	Lámparas de 150W MHN-TD o HQI-TS. Marca Osram o Philips. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
9	50	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 18W 4 Pines.Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
10	80	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 2 Pines.Tipo: Osram DuluxD o Philips MasterPL-C 2P o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas			
11	25	Lámparas fluorescentes compactas lineal de 26W 4 Pines.Tipo: Osram DuluxD/E o Philips MasterPL-C 4P o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas			
12	20	Tubo Fluorescente T9 Trifósforo 840 22 W.circular 16 mm Tipo: Osram o Philips o calidad superior Según Anexo I – Especificaciones Técnicas			
13	20	Lámparas Fluorescente compacta espiralada de 65 W.Tipo: Interelec o Silvania o calidad. Superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas			
14	150	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 36 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
15	100	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 36 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
16	150	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 840 58 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
17	100	Tubo fluorescente T 8 Trifósforo 830 58 W.Tipo: Osram o Philips o calidad. superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
18	50	Lámparas dicroica de LED 7 W Tipo: Osram led superestar DIM - PAR 16 50 DIM SAP. 7010034. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
19	30	Lámparas AR 111 11 W 220 V Tipo: Osram led superestar DIM AR 111 Cod. 7011416.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
20	20	Lámpara LED 13 W 220 V. Tipo Philips u Osram. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
21	10	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 400W.Tipo: Italavia o Wamco.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
22	10	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 250W.Tipo: Italavia o Wamco.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
23	50	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 150W.Tipo: Italavia o Wamco.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
24	50	Balastos lámpara de vapor de mercurio 125W. Tipo:Italavia o Wamco o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
25	40	Bandeja completa para lámpara de halogenuros metálicos 70W.Tipo: Italavia o Wamco.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
26	20	Balasto para lámpara fluorescente 18/20-26W TC/D. Tipo Italavia o calidad superior.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
27	20	Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescente 15-18-30-36W. Tipo:Italavia o Wamco o calidad superior. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
28	20	Balastos lámparas fluorescente compacta 40 W.Tipo Italavia o Wanco o calidad superior.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
29	30	Balastos electrónicos rectangulares para 1 o 2 lámparas fluorescente 58W. Tipo:Italavia o calidad superior.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
30	200	Arrancadores universales P/ tubos fluorescentes. Tipo: Philips u Osram. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
31	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2. 100mts. color marrón; Tipo Prysmian. Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
32	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2.100mts. color rojo; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
33	1	Rollos de cable unipolar de 1,5mm2.100mts. color celeste; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
34	1	Rollos de cable unipolar. 1,5 mm2 x 100mts. color negro; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
35	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color celeste; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
36	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color marrón; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
37	2	Rollos de cable unipolar. 2,5 mm2 x 100mts. color verde/amarillo; Tipo Prysmian.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
38	30	Capacitores de 8 mf.400v.Tipo Weg			
39	30	Capacitores de 10 mf.400v.Tipo Weg			
40	40	Fotocélulas de 10A. Marca Lumina.			
41	20	Porta lámparas cerámicos, rosca E-27 (Edison), con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 3/8.			
42	30	Porta lámparas cerámicos, rosca E-40 (Goliath) con centro a tornillo, resorte y grisón, C/ rosca de 5/8			
43	80	Ficha K3 macho, 3 espigas chatas, de 10A. Marca Kalop, cod. KS44213.			
44	80	Ficha hembra, de 10A. Línea KM. Marca Kalop.			
45	300	Precintos de 100 x 2.5 mm. Color negro			
46	150	Precintos de 100 x 2.5 mm. Color blanco			
47	300	Precintos de 200 x 5 mm. Color negro			
48	300	Precintos de 250 x 5 mm. Color blanco			
49	300	Precintos de 300 x 5 mm. Color negro			
50	150	Precintos de 400 x 7,5 mm. Color blanco.			

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
51	150	Precintos de 400 x 7,5 mm. Color negro.			
52	60	Tapa 3 módulos hábitat color Blanche Línea Selene.Marca SICA Código: 396311			SICA (*)
53	80	Bastidor Selene 3 modulos HABITAT.Marca SICA. Certificado con la norma IRAM NM 60669-1 : 2005 Código: 396001			SICA (*)
54	60	Tapón Ciego Blanche 1 módulo.Marca SICA. Certificado bajo norma IRAM NM 60669 Código: 354103			SICA (*)
55	60	Interruptor un punto 16 Amp. 250 Vca. Color blanche. Código: 350503			SICA (*)
56	60	Ribete Selene 3 módulos color Blanche. Marca SICA. Código: 396133			SICA (*)
57	60	Tomacorriente IRAM 2071 color Blanche 10 Amp. 250 Vca.Marca SICA: Código: 35391			SICA (*)
58	30	Tomacorriente 20A, IRAM 2071 Blanche 250 Vca. 20 Amp.Marca SICA. Código: 353233			SICA (*)
59	3	Interruptor diferencial tetra polar de 40A/30ma. Marca Siemens			SIEMENS (*)
60	2	Interruptor diferencial tetra polar de 40A/30ma. Marca ABB			ABB (*)
61	2	Interruptor diferencial tetra polar de 40A/30ma. Marca Schneider			SCHNEIDER (*)
62	3	Interruptor diferencial tetra polar de 63A/30ma. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
63	12	Interruptor diferencial bipolar polar de 40A/30ma. Marca Siemens			SIEMENS (*)
64	12	Interruptor diferencial bipolar polar de 40A/30ma. Marca Scneider			SCHNEIDER (*)
65	12	Interruptor diferencial bipolar polar de 40A/30ma. Marca ABB			ABB (*)
66	12	Térmicas bipolares; de 10A. Marca Schneider			SCHNEIDER (*)
67	12	Térmicas bipolares; de 16A. Marca Schneider			SCHNEIDER (*)
68	6	Térmicas bipolares; de 16A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
69	12	Térmicas bipolares; de 20A. Marca Schneider			SCHNEIDER (*)
70	12	Térmicas bipolares; de 20A. Marca ABB:			ABB (*)
71	12	Térmicas bipolares; de 20A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
72	12	Térmicas bipolares; de 25A. Marca Schneider			SCHNEIDER (*)
73	12	Térmicas bipolares; de 25A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
74	12	Térmicas bipolares; de 32A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)

Nº RENG	CANT	DETALLE	Precio Unitario	Total	Marca y Modelo
75	12	Térmicas bipolares; de 32A. Marca ABB.			ABB (*)
76	12	Térmicas bipolares; de 32A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
77	6	Térmicas bipolares; de 40A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
78	6	Térmicas bipolares; de 40A. Marca ABB.			ABB (*)
79	6	Térmicas bipolares; de 40A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
80	6	Térmicas tetrapolares; de 10A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
81	6	Térmicas tetrapolares; de 10A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
82	12	Térmicas tetrapolares; de 16A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
83	6	Térmicas tetrapolares; de 16A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
84	6	Térmicas tetrapolares; de 25A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
85	6	Térmicas tetrapolares; de 32A. Marca Schneider.			SCHNEIDER (*)
86	12	Térmicas tetrapolares; de 32A. Marca ABB.			ABB (*)
87	12	Térmicas tetrapolares; de 32A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
88	6	Térmicas tetrapolares; de 40A. Marca ABB.			ABB (*)
89	4	Térmicas tetrapolares; de 40A. Marca Siemens.			SIEMENS (*)
90	20	Luminaria circular a led de embutir - 20w.Según Anexo I – Especificaciones Técnicas.			
<u>TOTAL GENERAL DE LA OFERTA(IVA INCLUIDO):</u>					

(Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.)

(*) Para los renglones 52 al 58 y 59 al 89: Debido a que los productos solicitados en estos renglones son para reemplazo en instalaciones que ya poseen estas marcas/modelos, y a efectos de garantizar la compatibilidad y homogeneidad técnica, física y dimensional, **no se aceptarán productos de marcas/modelos distintos a los indicados en el pliego. La sola presentación de la oferta para estos renglones, sin indicación en contrario, implica la aceptación de esta condición por parte del oferente, obligándose por tanto a entregar el producto de la marca/modelo indicada en caso de resultar adjudicatario.**

Son pesos (IVA INCLUIDO):(Importe en letras) _____

COTIZA ALTERNATIVAS: **SI/NO** *(Tachar lo que NO corresponda) – Conf. Art. 3º PByCP)*

Aceptamos la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hacemos expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Adjudicatario, constituirá un vínculo contractual entre ambas partes una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y emitida la Orden de Compra. Entendemos que la Universidad no está obligada a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta, en caso de ser requerida en los Documentos de la presente contratación.

Firma Autorizada del Oferente:	
Nombre y Cargo del Firmante:	
Razón Social de la Empresa:	
CUIT N°:	
Dirección, Localidad, Código Postal:	
Teléfono y Fax aptos para notificaciones:	
Correo electrónico apto para notificaciones:	

ANEXO III- DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y/O VINCULOS COMERCIALES (R.R. N° 140/15)

Lugar y Fecha,.....

Razón Social:.....

N° CUIT:.....

EL QUE SUSCRIBE (CON PODER SUFICIENTE PARA ESTE ACTO) DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLAN PRECEDENTEMENTE, SUS SOCIOS DIRECTOS Y/O REPRESENTANTES LEGALES **SI / NO** (**tachar lo que no corresponda**) MANTIENEN RELACIÓN DE PARENTESCO Y/O RELACIONES COMERCIALES CON TRABAJADORES Y/O FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS.

Si declara "SI", Completar:	
FUNCIONARIO	GRADO DE PARENTESCO / RELACIÓN COMERCIAL

FIRMA:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

CARÁCTER EN EL QUE REPRESENTO A LA EMPRESA:

DOMICILIO ESPECIAL:.....

TELEFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO APTO PARA NOTIFICACIONES: