



ANEXO CONVOCATORIA

56/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Provisión e Instalación de 4 Módulos SYBT4 de baterías para Symmetra SYCF40KH (Symetra 40 Kva)</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración• Montaje de baterías Cartucho de batería adjunto• Colocación de baterías Batería interna• Módulos de batería por serie 4• Vida útil proyectada de la batería 5 – 8 años• Vida operativa de la batería 3 – 5 años• Dimensiones de altura máxima 132mm , 13.2cm• Dimensiones de anchura máxima 432mm , 43.2cm• Dimensiones de profundidad máxima 711mm , 71.1cm• Peso neto 90.91kg• Peso de embarque 101.82kg• Altura del bulto 457mm , 45.7cm• Ancho del bulto 610mm , 61.0cm• Profundidad del bulto 838mm , 83.8cm• Color Negro• Unidades por tarima 7.0• Temperatura de operación 0 - 40 °C• Humedad relativa de operación 0 - 95 %• Elevación de operación 0-999.9metros• Temperatura de almacenamiento -15 - 40 °C• Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95 %• Elevación de almacenamiento 0-15000metros• Garantía estándar Reparación o reemplazo por 1 año• Las baterías deberán ser nuevas y no pueden ser Refurbished• La adjudicataria deberá garantizar por el término de 12 (doce) meses, los elementos y partes provistas, contra todo defecto o falla de fabricación. <p>La empresa a cargo de la provisión e instalación deberá acreditar por lo menos experiencia en mantenimiento de 3 equipos o mas del mismo modelo.</p>	

Firma del Responsable de Contrataciones