



# ANEXO CONVOCATORIA

## 68/2017

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
11	<p>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA Y CISTERNAS (Frecuencia: anual)</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1- Vaciado de los tanques.</li><li>2- Cepillado profundo con hipoclorito de sodio.</li><li>3- Enjuague de los tanques.</li><li>4- Llenado y clorado de los tanques. Dosis de cloración 1 litro de hipoclorito de riqueza 80gr/litro por cada 1.000 litros de capacidad.</li></ul> <p>Ubicación de los tanques: Cisterna: Sala de bombas planta baja Tanque: terraza</p> <p>Los productos químicos utilizados deberán contar con certificado Anmat</p>
21	<p>ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO (Frecuencia: semestral)</p> <p>Análisis Bacteriológico (Frecuencia semestral)</p> <p>Se extraen dos muestras de agua, una de la válvula de limpieza del tanque y otra de la canilla de la instalación interna de un inmueble, una vez hecha la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques.</p> <p>Certificado de servicio con validez semestral</p>
31	<p>EXAMEN FISICOQUÍMICO (Frecuencia anual)</p> <p>Se extrae una muestra de agua de una de las canillas de la instalación interna del inmueble, la misma deberá ser tomada una vez hecha la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques.</p> <p>Exigencia Anual ART ley 19.587</p>
41	<p>CONTROL DE PLAGAS (Cucarachas) en Cocinas y Comedor de Planta Baja).</p> <p>FRECUENCIA: Bimestral</p>
51	<p>CONTROL DE PLAGAS (Hormigas) FRECUENCIA: CUATRIMESTRAL</p>
61	<p>DESRATIZACIÓN (FRECUENCIA: Bimensual)</p> <p>Colocación de puestos de cebado y de trapeo Control de estaciones de cebado y trapeo Reposición de cebos y/o retiro de roedores muertos</p>