



ANEXO CONVOCATORIA

89/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
11	<p>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA Y CISTERNAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">1- Vaciado de los tanques.2- Cepillado profundo con hipoclorito de sodio.3- Enjuague de los tanques.4- Llenado y clorado de los tanques. Dosis de cloración 1 litro de hipoclorito de riqueza 80gr/litro por cada 1.000 litros de capacidad. <p>Ubicación de los tanques:</p> <p>Cisterna: Sala de bombas planta baja</p> <p>Tanque: terraza</p> <p>Los productos químicos utilizados deberán contar con certificado Anmat</p> <p>FRECUENCIA DEL SERVICIO: 1 VEZ POR AÑO</p> <p>CANTIDAD: 1 SERVICIO EN JFEBRERO 2020</p>
12	<p>LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOS TANQUES DOMICILIARIOS DE AGUA (500 LTS Y 700 LTS) UBICADOS EN CASA CALLE 2 Nº584</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">1- Vaciado de tanques2- Cepillado profundo con hipoclorito de sodio3- Enjuague de los tanques4- Llenado y clorado de tanques (Dosisde cloración 1 lt de Hipoclorito, riqueza 80 gr/lt por cada 1000 lts de capacidad <p>Ubicación : Ambos tanque sobre estructura doniciliaria en techo</p> <p>Los productos químicos utilizados deberán contar con certificado Anmat</p> <p>FRECUENCIA DEL SERVICIO: 1 VEZ POR AÑO</p> <p>CANTIDAD: 1 SERVICIO EN FEBRERO 2020</p>
21	<p>ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA</p> <p>Análisis Bacteriológico</p> <p>Se extraen dos muestras de agua, una de la válvula de limpieza del tanque y otra de la canilla de la instalación interna de un inmueble, una vez hecha la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques</p> <p>Certificado de servicio con validez semestral</p> <p>UBICACIÓN: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CALLE 51 ENTRE 123 Y 124 ENSENADA</p> <p>FRECUENCIA: CADA 6 MESES</p> <p>CANTIDAD DE SERVICIOS: 2 (1 EN DICIEMBRE DE 2019 Y 1 EN JUNIO DE 2020)</p>



Renglón	Especificación Técnica
22	<p>ANALISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA - Se extraerán dos muestras de agua, una de la válvula de limpieza del tanque y otra de la canilla de la instalación interna del inmueble, las mismas deberán ser tomadas una vez hecha la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques. Certificado de Servicio con Validez Semestral)</p> <p>UBICACIÓN: CALLE 2 N°584 LA PLATA FRECUENCIA: CADA 6 MESES CANTIDAD DE SERVICIOS: 2 (1 EN DICIEMBRE DE 2019 Y 1 EN JUNIO DE 2020)</p>
31	<p>EXAMEN FISICOQUÍMICO Se extrae una muestra de agua de una de las canillas de la instalación interna del inmueble, la misma deberá ser tomada una vez hecha la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques. Exigencia Anual ART ley 19.587 FRECUENCIA: ANUAL CANTIDAD DE SERVICIOS: 1 EN FEBRERO 2020 UBICACIÓN: CALLE 51 ENTRE 123 Y 124 ENSENADA</p>
32	<p>EXAMEN FISICO-QUÍMICO (ANUAL) Se extrae una muestra de agua de una de las canillas de la instalación interna del inmueble, la misma deberá ser tomada una vez realizada la limpieza y desinfección de la totalidad de los tanques Exigencia Anual ART Ley 19587 FRECUENCIA: ANUAL CANTIDAD DE SERVICIOS: 2 EN FEBRERO 2020 (2 TANQUES) UBICACIÓN: CALLE 2 N°584 LA PLATA</p>
41	<p>CONTROL DE PLAGAS (Cucarachas) en Cocinas y Comedor de Planta Baja. FRECUENCIA: Bimestral CANTIDAD DE SERVICIOS: 6 (AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE/19, FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2020) UBICACIÓN: CALLE 51 ENTRE 123 Y 124 ENSENADA</p>
51	<p>CONTROL DE PLAGAS (Hormigas) FRECUENCIA: CUATRIMESTRAL CANTIDAD DE SERVICIOS: 3 (OCTUBRE 2019, FEBRERO 2020, JUNIO 2020) UBICACIÓN: CALLE 51 ENTRE 123 Y 124 ENSENADA</p>
61	<p>DESRATIZACIÓN Colocación de puestos de cebado y de trapeo Control de estaciones de cebado y trapeo Reposición de cebos y/o retiro de roedores muertos (FRECUENCIA: MENSUAL (2 APLICACIONES POR MES) CANTIDAD DE SERVICIOS: 24</p>