



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

PLANILLA DE CONTROL DE CALIDAD ELEVADORES HIDRAULICOS UNLZ

FECHA...../...../.....

UBICACIÓN	
Fac Cs Sociales	
Fac Cs Economicas	
Fac Derecho	
Rectorado	
Ingenieria	
Biblioteca	

EQUIPO	
Ascensor 1	
Ascensor 2	
Plataforma elevadora	

Orden y Limpieza	
Solados	
Tableros	
Controles	
Techo cabina	
Fondo de hueco	
Guiadores y puertas	

Lubricación de mecanismos/engrase	
Guías	
Colizas	
Cerraduras	
Estado de Tensión	
Verificación de tensión correcta	
Control de maniobra y componetes	

Instalación Eléctrica	
Contactos	
Protecciones	
Cerraduras	
Interruptores	
Sistema de alarma	
Para de emergencia	
Poleas y guías	
Conductores	
Tablero de comando	
Sistema elec. cabina	
Pulsadores	

Varios	
Verificación de luces de cabina	
Verificación de Ventilación	
Verificación de esta piso de cabina	
Verificacion luces emergencia	
Verificación de apertura y cierre puertas	
Verificación de estado de manijas	
Verificacion de puesta a tierra	

Pruebas / Estado de la Instalación	
Operación de ganchos de seguridad	
Estado de cables de maniobra	
Verificación de correa /traba/puertas	

Central oleodinámica	
Estado del aceite	
Verificacion Nivel de Aceite	
Limpieza de Electroválvula	
Fugas en Mangueras, etc.	
Estado del vástago impulsor	



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Observaciones:
.....
.....

Los datos corresponden a la revisión y mantenimiento realizados el día.....de.....de 2018

Mantenimiento realizado por la Empresa

Firma del Profesional Responsable.....

Aclaración.....