



<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Tipo: <b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	N° <b>36/2017</b>	Ejercicio: <b>2017</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	Dto. <b>1023/01 Art. 25 Inciso a) Apartado 1. - RES. CONS. SUP. N° 259/17 - Art. 26 a)2.</b>	

<b>Expediente N° 125.918</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA</b>
Objeto de la contratación: <b>MATERIALES ELECTRICOS</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS</b>
---------------------------	--

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 20 de OCTUBRE de 2017 a las 11:00 horas.</b>

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>20 de OCTUBRE de 2017 a las 11:00 horas.</b>

**ESPECIFICACIONES**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	293-0275-0012	500	C/U	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE: Tipo cebador para tubo fluorescente tipo estándar 4-80W. Mod: ST111 Marca: OSRAM o calidad superior.		
2	293-06568-0027	40	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 220 con dos tubos LED incluidos. O calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
3	293-06568-0120	8	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Farola - para brazo pescante - Material Hierro - Cabezal E40 - c/brazo soporte corto y tulipa - Marca: Lanin - Mod: 7701 - L-23 o calidad superior.		
4	293-0279-0042	6	C/U	BALASTO: tipo electromecánico uso interior para lampara de vapor de mercurio. Potencia de Lampara 400W. Frecuencia 50Hz. Marca ELT, Modelo 1140700 o calidad superior.		
5	293-00279-0045	8	C/U	BALASTO: Tipo exterior compacto para lampara de Sodio de 150W Mod: 7372400 - Marca: Italavia o calidad superior.		
6	293-00284-0281	6	C/U	BATERIA: Bateria plomo-acido gelificada, libre de mantenimiento. 12V - 17A/H. Mod: MC 17-12. Marca: Microcell o calidad superior.		
7	293-00484-0087	2	C/U	CABLE COAXIL: Cable RG6 Hd SDI. Color negro. Bobina de 305 mts. Mod: 1694A - Marca: Belden o calidad superior.		
8	293-01137-0251	850	METRO	CABLE DE COBRE DESNUDO: Seccion 1x16 mm2 - Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
9	293-09241-0001	610	METRO	CABLE FTP: Para red de computadoras. Tipo FTP CAT 5 c/portante. Marca: Epuyen o calidad superior.		
10	293-07102-0013	550	METRO	CABLE PREREUNIDO: Cable tipo preensablado pero de cobre o acometida. Seccion 2x10mm2 Cobre. Marca: Imsa, Pirelli o calidad superior.		
11	293-01803-0083	200	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subteraneo de 2 conductores estreflexibles de Seccion 10 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o caloidad superior.		
12	293-01803-0005	100	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subteraneo de 4 conductores estreflexibles de Seccion 6 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o caloidad superior.		
13	293-01135-0106	2000	METRO	CABLE TELEFONICO: Tipo subteraneo - 16 pares (Entel 782) - para uso en comunicaciones - Marca: Epuyen o calidad superior.		
14	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x6mm2 Celeste x rollo 100mt		
15	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x6mm2 Marron x rollo 100mt		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
16	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca lmsa o cal. sup. 1x6mm <sup>2</sup> Rojo x rollo 100mt		
17	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca lmsa o cal. sup. 1x6mm <sup>2</sup> Verde/amarillo x rollo 100mt		
18	293-01563-0020	610	METRO	CABLE UTP: Para red de computadoras. Cat 5E interior Marca EPUYEN AMP o calidad superior.		
19	293-01451-0129	50	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 40x16mm x 2mts. Mod: TP-4016-BL (con tabique intermedio). Marca: ZOLODA o calidad superior.		
20	293-01451-0162	100	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 100 x 50 mm, de tres vias. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-100-50-BL o calidad superior.		
21	293-01451-0169	100	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 80 x 25 mm, de tres vias. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-80-25-BL o calidad superior.		
22	293-01451-0122	50	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 20x10mm x 2mts c/adhesivo. Marca: HOYOS o calidad superior.		
23	293-01704-0010	1	C/U	CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA: Caja de insp. De 25 x 25 cm. Material Fundicion. Marca: Conduweld o calidad superior.		
24	293-00352-0022	50	C/U	CAJA PASE: Material PVC. Para inst. Electrica. Medidas: 115X115x80 MM C/tapa opaca, Color Gris RAL 7035, Estanca IP65. Marca: Tubelectric, Mod: 06111108B o calidad superior.		
25	293-01568-0022	100	C/U	CAJA PVC PORTABASTIDOR UNIVERSAL: para exterior, medidas aprox. 10x5 cm Mod: TKN-BL - Marca de Referencia: Zoloda o calidad superior.		
26	439-01703-0031	7	C/U	CARGADOR DE BATERIA: Tipo automatico. Alimentacion 220VAC. Tension de Salida: 12VCC. Mod: AT2 Marca: Dólar o calidad superior.		
27	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Negra. Marca: Vini-Tape o calidad superior.		
28	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Roja. Marca: Vini-Tape o calidad superior.		
29	292-01125-0024	5	C/U	CINTAS ROTULADORA: Cartucho para rotuladora/etiquetadora Marca: TZe SAMPLE - 12mm - Black Ink (letras negras sobre fondo blanco). Para rotuladora Marca Brother.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
30	293-04372-0040	55	C/U	CONECTOR EN FRIO PARA CABLE DE COBRE DESNUDO: Morseto de compresion p/cable CU desnudo de 16mm2. Marca: Intelli o LCT o calidad superior. Mod: CCD 16.		
31	293-04372-0046	20	C/U	CONECTOR EN FRIO PARA CABLE DE COBRE DESNUDO: Morseto de compresion p/cable CU desnudo de 95mm2. Marca: Intelli o LCT o calidad superior. Mod: 4565 - CCD 95.		
32	296-02920-0004	200	C/U	CONECTOR RG6: Cuerpo de acero, apto para coaxil rg6 tambien llamados snap y F Mod: TVC5001 - CONECTOR F - SNAP-N-SEAL (RG6). Marca: JA o calidad superior.		
33	293-02120-0090	7	C/U	CONTACTOR: Tipo Trifasico 1NA 1NC - corriente nominal 9A - Bobina: 220VAC - Mod: MC1-09-11E - Marca: Montero o calidad superior.		
34	293-02287-0149	200	C/U	FICHA MACHO RJ11: Para telefonia, Conector macho americano. Mod: B241, Marca Nielsen o calidad superior.		
35	293-02287-0027	200	C/U	FICHA MACHO RJ9: Para telefonia, Conector macho americano. Mod: B240, Marca Nielsen o calidad superior.		
36	293-02287-0125	500	C/U	FICHA RJ45: Para conexión de red de computadoras. Marca: AMP Ficha macho - PLUG RJ45 Mod: 40002 o calidad superior.		
37	293-0360-0049	50	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra . tensión 220V. , tipo 3 espigas planas , marca KALOP, modelo KS44251. (kh)		
38	293-0360-0071	30	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra. tensión 220V. Salida de cable perpendicular, tipo 3 espigas planas , marca KALOP, modelo KS44180. o calidad superior.		
39	293-2301-0013	30	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , Salida de cable perpendicular, tipo 3 espigas planas, marca KALOP, modelo KS 44160. O calidad superior.		
40	293-0360-0071	100	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , tipo 3 espigas planas, marca KALOP, modelo KS 44211. (k3) o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
41	293-2301-0 013	20	C/U	FOTOCONTROL: Tipo uso iluminación exterior. Corriente nominal 10A, tensión 220 V, 50/60Hz. Nivel encendido: 10Lux. IRAM AADLJ2024 & IRAM AADLJ2025. Tipo Alumbrado Publico, Mod. Fotocontrol. Marca Lumnia Electromecánica Mod: 8FN2c o calidad superior.		
42	293-02215- 0043	7	C/U	GABINETE: Tipo estanco para uso electrico. Material chapa pintado con epoxi color Beige RAL 7032. Medidas: 30x30x15 cm. Mod: 099153 Marca: Genrod o calidad superior.		
43	293-01581- 0010	30	C/U	IGNITOR: Tipo derivacion 70/400W para lampasa de Sodio/MH Mod: 1440883 - Marca: Italavia o calidad superior.		
44	293-01205- 0017	8	PIEZA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 40A - Alimentacion Bipolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16204-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
45	293-00658- 0015	7	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 10A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11782 - K60 2X10 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
46	293-00658- 0031	30	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 16A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11783 - K60 2X16 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
47	293-00658- 0024	24	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 20A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11784 - K60 2X20 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
48	293-01701- 0001	20	C/U	JABALINA: de 5/8" de 1,5 mts NORMALIZADA. Marca Conduweld Facbsa Mod: L1615-250 o calidad superior.		
49	293-01517- 0036	30	C/U	LAMPARA: de sodio tubular clara de 150W - Marca: GE/PHILIPS o calidad superior.		
50	293-01925- 0034	10	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 250W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca: Philips/Osram o calidad superior.		
51	293-01925- 0033	4	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 400 W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca: Philips/Osram o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
52	293-01517-0037	40	C/U	LAMPARA: Vapor de Mercurio. Potencia de lampara 125 W. Tension 220V. Marca Philips/Osram o calidad superior.		
53	433-03958-0234	1	C/U	MEGHOMETRO: Instrumento de medición para la determinacion de resistencia de aislacion. Voltaje de Saliuda 50, 100, 250, 500 y 1000V Mod: 1507 Marca: Fluke o calidad superior.		
54	293-01454-0032	100	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra DOBLE. Mod: 6994 - Marca: Cambre o calidad superior.		
55	293-01454-0014	300	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE. Mod: 6904 - Marca: Cambre o calidad superior.		
56	293-01454-0034	300	C/U	MODULO UN PUNTO: para bastidor Mod: 9500 - SXXII - Marca: Cambre o calidad superior.		
57	439-01689-0028	1	C/U	MULTIMETRO: Tipo tester digital para medicion de variables electricas compacto. Mod: 106, Marca: Fluke o calidad superior.		
58	299-04213-0002	1	C/U	PINZA INSERTORA: Tipo krimpeadora para regleta Krone. Marca: Pouyet, Krone o calidad superior.		
59	215-06881-0012	18	C/U	POSTE DE MADERA: Tipo para tendido de linea electrica. Madera de Eucalipto. Salinizado o creosotado. Largo: 9 mts.		
60	258-00723-0128	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
61	258-00723-0129	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT2 - 150 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
62	258-00723-0133	1000	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
63	258-00723-0133	500	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
64	258-00723-0134	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
65	258-00723-0138	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT8 - 370 x 7.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
66	433-03958-0170	1	C/U	SECUENCIMETRO: Instrumento de medición eléctrica para la medición de la Secuencia de fases de tipo electrónico. Modelo: ICF99 con funda FU99. Marca: Vefben o calidad superior.		
67	434-06204-0005	10	C/U	TELEFONO: Marca Panasonic, Mod kx-ts500 o calidad superior.		
68	293-01453-0171	100	C/U	TERMINAL OJO: Terminal ojal para cable de 16 mm <sup>2</sup> - Material cobre estañado. Mod: SCC-16/3. Marca: LCT o calidad superior. Mod: 2015-SCC 16/3-LCT-ojo 3/8 C/U.		
69	293-01453-0319	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 10 mm <sup>2</sup> . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
70	293-01453-0332	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 16 mm <sup>2</sup> . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
71	293-01453-0417	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 2.5 mm <sup>2</sup> . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
72	293-01453-0418	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 4 mm <sup>2</sup> . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
73	293-01453-0419	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 6 mm <sup>2</sup> . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
74	293-02272-0018	15	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 10 mm <sup>2</sup> - Termocontraible diámetro 3/8" - Diámetro Expandido: 9.5 mm, Diámetro Contraído: 4.5 mm		
75	293-02272-0011	20	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 2.5, 4 y 6 mm <sup>2</sup> - Termocontraible diámetro 1/4" - Diámetro Expandido: 6.4 mm, Diámetro Contraído: 3 mm		
76	293-06568-0206	2	C/U	TIRA DE LED: Tira LED de alto brillo con doble pista de cobre fraccionable cada 5 cm (3 LEDs) Mod: 5050 - 300 leds. Rollo x 5 mts. Marca: Macroled o calidad superior.		
77	293-04359-0001	5	C/U	TOMACABLE: p/Jabalina 5/8" bulon de Bronce, con bulon de bronce normalizado. Marca de Referencia: Conduweld. Mod: T2 o calidad superior.		
78	293-00554-0291	800	C/U	TUBO FLUORESCENTE A LED: largo 1200 mm - Tensión de alimentación 110-240VCA - Reemplazo de tubo 36W - Marca Philips/Osram o calidad superior.		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 125.918</b>	<b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	<b>N°36/2017</b>
------------------------------	---	------------------

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

\_\_\_\_\_  
*FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE*





**CONDICIONES ESPECIALES**

**DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE**

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).
- 4) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP N° 1814/05 Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

**IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.**

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

**SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.-**

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 125.918</b>	<b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	<b>N°36/2017</b>
------------------------------	---	------------------

**1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2017, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

**2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2017, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2017.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE