



ANEXO CONVOCATORIA

378/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Trabajos preventivos: La empresa deberá realizar</p> <ul style="list-style-type: none">- Bimestralmente<ul style="list-style-type: none">.Chequeo general del equipo.Revisar todos los niveles de fluidos.Verificar cargador de baterías y estado de las mismas.Cargar combustible si fuese necesario.Limpieza general del equipo- Anualmente<ul style="list-style-type: none">. Cambio de Filtros de Aire. Cambio de Filtros de Combustible. Cambio de Filtros de Aceite. Cambio de Aceite. Limpieza de la Bomba Inyectora e Inyectores. Limpieza del Tanque de Gas Oil- Cada 2 años<ul style="list-style-type: none">. Cambio de las Correas tipo Poli V. Cambio del Líquido Refrigerante- Cada 3 años<ul style="list-style-type: none">. Cambio de las baterías de arranque <p>Provisión de materiales e insumos: La empresa deberá incluir, la provisión de los siguientes materiales e insumos</p> <ul style="list-style-type: none">. Filtros de aire. Filtros de combustible. Filtros de aceite. Aceites. Gas Oil hasta 400 litros al año. Correas tipo Poli V. Líquido Refrigerante <p>Trabajos correctivos – Asistencia de</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>emergencia: Consiste en un servicio 24hsx365días, cuando ante una emergencia (grupo generador fuera de servicio); la empresa deberá concurrir al lugar con personal técnico especializado y materiales propicios para realizar reparaciones típicas en este tipo de equipos, en una lapso máximo de 8:00 horas de efectuado el pedido de asistencia.</p> <p>La empresa pondrá a disposición de la UNR, los contactos telefónicos necesarios para canalizar el pedido de asistencia de emergencia.</p> <p>Horario de trabajos preventivos: La empresa realizará los trabajos preventivos en el horario de 8:30 – 12:30 hs, de lunes a viernes.</p> <p>Excluidos de la provisión: Queda excluida de la provisión, las baterías de arranque, los repuestos que resultasen necesarios para las reparaciones específicas, el Gas Oil por sobre los 400 litros anuales, y la mano de obra por trabajos de mantenimiento correctivo excluidos de la presente provisión. Estos materiales y mano de obra, se presupuestarán al momento de necesidad, para la aprobación del gasto por parte de la UNR.</p>	