

ANEXO CONVOCATORIA

27/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Detalle del mantenimiento: Unidad compresora (Limpieza exterior y análisis vibratorios zona escape y admisión), Carcaza engranajes (Limpieza exterior y análisis vibratorios), Motor eléctrico (Limpieza exterior, cambiar rodamientos y análisis vibratorios), Tablero eléctrico (Limpiar con solvente, Reapretar terminales, Verificar lámparas indicadoras quemadas, Controlar contactores, Calibrar y controlar relevos y Reprogramar PLC), Radiadores aire/aceite (Limpieza exterior y Cambiar oring colector de aceite), Válvulas (Desarmar, Limpiar y Montar con juntas, retenes y oring nuevos), Traductores, Sensores y Presostatos (Limpiar y Chequear y calibrar parámetros de corte), Cañerías y flexibles (Desarmar y</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	<p>¹ limpiar, Controlar el estado de los flexibles y Montar con juntas y oring nuevos), Acoplamiento (Cambiar correas) y Puesta en marcha (Controlar funcionamiento en general, efectuar mediciones de temperatura, presiones, amperaje, análisis vibratorios en carga y descarga, Limpieza general de todo el equipo y Proveer garantía por 6 meses según planilla de condiciones generales.</p>	