

ANEXO CONVOCATORIA

35/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Reformas en automatización del grupo electrógeno CRAM, modelo CUD83 con cabina y modulo digital de arranque automático con una configuración para arranque remoto y sin tablero de transferencia automática. Acondicionamiento y adecuación de las instalaciones existentes correspondientes al grupo electrógeno. Reformas para puesta en marcha del tablero de transferencia automática. Automatización para arranque semanal programado.	
2	Servicio de mantenimiento integral para arranque de grupo electrógeno CRAM, modelo CUD83. Servicio de mantenimiento integral del grupo electrógeno (cambio de aceite, cambio de combustible, cambio de filtros, control de correas, cambio de refrigerante, limpieza general una vez al año.	