

# ANEXO CONVOCATORIA

59/2018

## REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Acondicionamiento y adecuación de las instalaciones existentes correspondientes al grupo electrógeno CRAM modelo CUD83, que deben incluir: Reformas para puesta en marcha del tablero de transferencia automática. Automatización para arranque semanal programado.	
2	Servicio de mantenimiento integral del grupo electrógeno CRAM modelo CUD83, que debe incluir: cambio de aceite, cambio de combustible, cambio de filtros, control de correas, cambio de refrigerante. Se solicita asimismo: Acompañar instrucciones e indicaciones a fin de que los mantenimientos futuros puedan ser realizados por personal de la UNRN.	